

222175-2026 - Zadávání

Švýcarsko – Transformátory – Transformateurs 63/8.5 - 20.2 kV, 40MVA

OJ S 63/2026 31/03/2026

Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim - Oznámení oprav
Dodávky

1. Kupující

1.1. Kupující

Oficiální název: Viteos SA

E-mail: christophe.boillat@viteos.ch

Činnost zadavatele: Činnosti související s elektřinou

2. Řízení

2.1. Řízení

Název: Transformateurs 63/8.5 - 20.2 kV, 40MVA

Popis: Dans le cadre de la rénovation du poste de Chevrolet, Viteos SA met en soumission la fourniture de deux (2) transformateurs de puissance triphasés identiques 63/8.5 – 20.2 kV, 40 MVA avec une option pour deux (2) autres transformateurs identiques.

Identifikátor řízení: 5cbecf0d-60bd-4444-a1a5-9252940c5322

Typ řízení: Otevřené

Řízení se zrychlí: ne

2.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 31170000 Transformátory

2.1.4. Obecné informace

Právní základ:

Směrnice 2014/25/EU

2.1.6. Důvody pro vyloučení

Zdroje důvodů pro vyloučení: Zadávací dokumentace

5. Část

5.1. Část: LOT-0000

Název: Transformateurs 63/8.5 - 20.2 kV, 40MVA

Popis: Dans le cadre de la rénovation du poste de Chevrolet, Viteos SA met en soumission la fourniture de deux (2) transformateurs de puissance triphasés identiques 63/8.5 – 20.2 kV, 40 MVA avec une option pour deux (2) autres transformateurs identiques.

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 31170000 Transformátory

Další klasifikace (cpv): 31213200 Distribuční transformátory

Možnosti:

Popis možností: Le présent marché comprend, en plus de la fourniture ferme de deux (2) transformateurs de puissance, une option pour la fourniture de deux (2) transformateurs supplémentaires strictement identiques, aux mêmes caractéristiques techniques, exigences de qualité, conditions contractuelles et prestations associées que celles définies dans le présent dossier.

5.1.2. Místo plnění

Obec: La Chaux-de-Fonds

PSČ: 2300

Nižší územní jednotka země (NUTS): Neuchâtel (CH024)

Země: Švýcarsko

Další informace: Poste HT/MT de Chevrolet Rue Louis-Joseph-Chevrolet 2 CH-2300 La Chaux-de-Fonds

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Jiná doba: Neznámý

5.1.4. Obnovení

Maximální počet obnovení: 1

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Musí být uvedena jména a příslušná odborná kvalifikace pracovníků pověřených realizací zakázky: Dosud neznámá

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Kvalita

Popis: Critères d'adjudication

Popis metody, která se použije v případě, že vážení nelze vyjádřit pomocí kritérií: Les critères d'adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11. Zadávací dokumentace

Přístup k určité zadávací dokumentaci je omezený

Informace o důvěrných dokumentech jsou k dispozici na: <https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0kljpudWxsLCJwcm9qZWNOZWQ>

Komunikační kanál ad hoc:

Jméno/název: Simap.ch

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: <https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0kljpudWxsLCJwcm9qZWNOZWQ>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: francouzština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Nepovolena

Uchazeči mohou podat více než jednu nabídku: Nepovolena
Lhůta pro doručení nabídek: 08/04/2026 23:59:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas
Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 90 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Není známo
Podmínky týkající se plnění zakázky: Plus d'informations dans la publication officielle sur simap.ch

Elektronická fakturace: Požadována

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

Finanční ujednání: Plus d'informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Tribunal administratif fédéral

Informace o lhůtách pro přezkum: Voies de droit Le présent appel d'offres peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, rue du Pommier 1, 2002 Neuchâtel 2, dans les 20 jours dès sa publication.

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Viteos SA

8. Organizace

8.1. ORG-0001

Oficiální název: Viteos SA

Registrační číslo: e49de25b-e9d8-44fa-98bb-4d824ccf9620

Poštovní adresa: Quai Max-Petitpierre 4

Obec: Neuchâtel

PSČ: 2000

Nižší územní jednotka země (NUTS): Neuchâtel (CH024)

Země: Švýcarsko

E-mail: christophe.boillat@viteos.ch

Telefon: +41328860582

Internetová adresa: <https://viteos.ch/>

Úlohy této organizace:

Kupující

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení

8.1. ORG-0002

Oficiální název: Tribunal administratif fédéral

Registrační číslo: BVGER

Poštovní adresa: Postfach

Obec: St. Gallen

PSČ: 9023

Nižší územní jednotka země (NUTS): St. Gallen (CH055)

Země: Švýcarsko

E-mail: info@bvger.admin.ch

Telefon: +41584652626

Internetová adresa: <https://www.bvger.ch>

Úlohy této organizace:

Organizace příslušná pro přezkum

8.1. ORG-0003

Oficiální název: Simap.ch

Registrační číslo: CH001

Poštovní adresa: Holzikofenweg 36

Obec: Bern

PSČ: 3003

Nižší územní jednotka země (NUTS): Bern / Berne (CH021)

Země: Švýcarsko

E-mail: support@simap.ch

Telefon: +41584646388

Internetová adresa: <https://www.simap.ch>

Úlohy této organizace:

TED eSender

10. Změna

Znění předchozího oznámení, které má být změněno

:

a76144e2-9682-43c0-abbf-509680effa62-01

Hlavní důvod změny

:

Informace aktualizovány

10.1. Změna

Identifikátor sekce: PROCEDURE

Popis změn: Dans le document « Dossier soumission_Transformateur_HTMT_v2.3 », §6.4 Caractéristiques techniques (page 39), la valeur de 155 kV pour la tension d'essai à fréquence industrielle est erronée. La valeur correcte est de 140 kV, conformément à la norme IEC 60076-3. Les soumissionnaires sont priés d'en tenir compte dans l'établissement de leur offre. Le document joint contient la page 39 corrigée du §6.4, avec la nouvelle valeur surlignée en vert, pour référence. Le reste du dossier d'appel d'offres demeure inchangé. Le délai de remise des offres est prolongé au 08.04.2026 à 23:59.

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: 76143ac5-7016-4922-84c0-817892708c11 - 01

Druh formuláře: Zadávání

Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Podtyp oznámení: 17

Datum odeslání oznámení: 28/03/2026 02:25:54 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: francouzština

Číslo zveřejnění oznámení: 222175-2026

Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 63/2026

