

665642-2026 - Zadávání

Česko – Solární fotovoltaické moduly – FVE VAS, ÚV Znojmo a ČOV Dobšice

OJ S 187/2026 28/09/2026

Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim - Oznámení oprav
Dodávky - Práce

1. Kupující

1.1. Kupující

Oficiální název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

E-mail: zdenek.jaros@vodarenska.cz

Právní forma kupujícího: Subjekt se zvláštními nebo výhradními právy

Činnost zadavatele: Činnosti související s vodou

2. Řízení

2.1. Řízení

Název: FVE VAS, ÚV Znojmo a ČOV Dobšice

Popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť ve dvou areálech zadavatele, dle této zadávací dokumentace a jejich příloh. Zadavatel uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem. Předmětem veřejné zakázky je pořízení, výstavba a instalace fotovoltaické elektrárny a bateriového úložiště v areálu: úpravny vody Znojmo (dále jen „ÚV Znojmo“) o celkovém povoleném výkonu 332,64 kW, počtu 616 kusů fotovoltaických panelů s výkonem 540 Wp a o celkovém počtu 3 kusů měničů s výkonem 100 kW a výstavba bateriového úložiště o kapacitě 1200 kWh / instalovaném výkonu 360 kW. čistírny odpadních vod Znojmo (dále jen „ČOV Znojmo“) o celkovém povoleném výkonu 294,26 kW, počtu 474 kusů fotovoltaických panelů (141 kusů o výkonu 540 Wp a 333 kusů o výkonu 655 Wp), s celkovým počtem 17 kusů střídačů o výkonech 10, 15 a 20 kW a výstavba bateriového úložiště o kapacitě 2400 kWh / instalovaném výkonu 360 kW Fotovoltaické elektrárny budou výrobci elektrické energie pro vlastní spotřebu a pro ukládání do baterií. Případné přetoky vyrobené elektrické energie budou dodávány do distribuční sítě. Tato veřejná zakázka je financována z projektu financovaného EU a vyhlášené výzvy ModF–RES+ č. 4/2025, Program 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+). Podmínky dotace jsou dostupné, včetně metodik, na webových stránkách www.modernizacni-fond.cz, případně v příloze č.7_Podmínky dotace. Blíže specifikován je předmět veřejné zakázky v přílohách: PD_VŘ_FVE ČOV Znojmo a PD_VŘ_FVE ÚV Znojmo a v Příloze č.2 – Technická specifikace, této zadávací dokumentace.

Identifikátor řízení: 9a56dcd1-b250-4d6e-a359-ba3d39c3e22b

Interní identifikátor: 222

Typ řízení: Otevřené

Řízení se zrychlí: ne

2.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Další charakteristika zakázky: Práce

Hlavní klasifikace (cpv): 09331200 Solární fotovoltaické moduly

Další klasifikace (cpv): 45000000 Stavební práce, 45300000 Stavební montážní práce,

45310000 Elektroinstalační práce, 09332000 Instalace a montáž solárních zařízení, 45251220

2.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Země: Česko

Další informace: Místem realizace je areál úpravní vody Znojmo, ulice Pražská 2801/119, 669 02 Znojmo (ÚV Znojmo) a čistírny odpadních vod Dobšice, ulice Dyjská 241, 671 82 Dobšice (ČOV Dobšice).

2.1.3. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 25 000 000,00 CZK

2.1.4. Obecné informace

Další informace: Prohlídka místa plnění proběhne dne 9.9.2026 v 09:00hod v areálu úpravní vody Znojmo, ulice Pražská 2801/119, 669 02 Znojmo (ÚV Znojmo) a dne 9.9.2026 v 11:00hod v areálu čistírny odpadních vod Dobšice, ulice Dyjská 241, 671 82 Dobšice (ČOV Dobšice).

Právní základ:

Směrnice 2014/25/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Použitelné přeshraniční právo: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Důvody pro vyloučení

Zdroje důvodů pro vyloučení: Zadávací dokumentace

5. Část

5.1. Část: LOT-0001

Název: FVE VAS, ÚV Znojmo a ČOV Dobšice

Popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť ve dvou areálech zadavatele, dle této zadávací dokumentace a jejich příloh. Zadavatel uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem. Předmětem veřejné zakázky je pořízení, výstavba a instalace fotovoltaické elektrárny a bateriového úložiště v areálu: úpravní vody Znojmo (dále jen „ÚV Znojmo“) o celkovém povoleném výkonu 332,64 kW, počtu 616 kusů fotovoltaických panelů s výkonem 540 Wp a o celkovém počtu 3 kusů měničů s výkonem 100 kW a výstavba bateriového úložiště o kapacitě 1200 kWh / instalovaném výkonu 360 kW. čistírny odpadních vod Znojmo (dále jen „ČOV Znojmo“) o celkovém povoleném výkonu 294,26 kW, počtu 474 kusů fotovoltaických panelů (141 kusů o výkonu 540 Wp a 333 kusů o výkonu 655 Wp), s celkovým počtem 17 kusů střídačů o výkonech 10, 15 a 20 kW a výstavba bateriového úložiště o kapacitě 2400 kWh / instalovaném výkonu 360 kW Fotovoltaické elektrárny budou výrobkami elektrické energie pro vlastní spotřebu a pro ukládání do baterií. Případné přetoky vyrobené elektrické energie budou dodávány do distribuční sítě. Tato veřejná zakázka je financována z projektu financovaného EU a vyhlášené výzvy ModF–RES+ č. 4/2025, Program 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+). Podmínky dotace jsou dostupné, včetně metodik, na webových stránkách www.modernizacni-fond.cz, případně v příloze č.7_Podmínky dotace. Blíže specifikován je předmět veřejné zakázky v přílohách: PD_VŘ_FVE ČOV Znojmo a PD_VŘ_FVE ÚV Znojmo a v Příloze č.2 – Technická specifikace, této zadávací dokumentace.

Interní identifikátor: 111

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky
Další charakteristika zakázky: Práce
Hlavní klasifikace (cpv): 09331200 Solární fotovoltaické moduly
Další klasifikace (cpv): 09332000 Instalace a montáž solárních zařízení

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Země: Česko

Další informace: Aareálu úpravny vody Znojmo, ulice Pražská 2801/119, 669 02 Znojmo, Česká republika areál čistírny odpadních vod Dobšice, ulice Dyjská 241, 671 82 Dobšice (ČOV Dobšice), Česká republika.

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 30 Týdny

5.1.4. Obnovení

Maximální počet obnovení: 0

5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 25 000 000,00 CZK

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Musí být uvedena jména a příslušná odborná kvalifikace pracovníků pověřených realizací zakázky: Nevyžaduje se

Projekt veřejných zakázek plně nebo částečně financovaný z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.7. Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek: Snížení dopadů na životní prostředí

Popis: Jde o výstavbu fotovoltaické elektrárny a tedy o výrobu čisté energie.

Přístup ke snižování dopadů na životní prostředí: Prevence a omezování znečištění

Prosazovaný sociální cíl: Spravedlivé pracovní podmínky

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

Jméno/název: Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit na základě nejnižší nabídkové ceny.

Popis: Zadavatel bude hodnotit cenu díla v Kč bez DPH, kterou dodavatel uvede v článku 4.1 návrhu smlouvy o dílo, jež tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace (dále jen „Cena díla v Kč bez DPH“). Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší Cenou díla v Kč bez DPH.

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (procenta, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 100

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://zakazky.vodarenska.cz/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://zakazky.vodarenska.cz/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: čeština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 09/11/2026 09:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 0 Den

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 09/11/2026 09:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Místo: elektronicky v systému EZAK

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Podmínky týkající se plnění zakázky: Veškeré podmínky plnění jsou uvedeny dálkovým a neomezeným přístupem na profilu zadavatele a odpovídají povaze předmětu veřejné zakázky.

Elektronická fakturace: Požadována

Finanční ujednání: Projekt je realizován s podporou dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci programu „Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+4)“ financovaného z prostředků Modernizačního fondu. Platební podmínky jsou uvedeny na profilu zadavatele v obchodních podmínkách zadávací dokumentace. Platby jsou rozloženy dle realizace částí díla.

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Informace o lhůtách pro přezkum: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do

10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: JUDr. RADEK JURČÍK Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Organizace

8.1. ORG-0001

Oficiální název: JUDr. RADEK JURČÍK

Registrační číslo: 71472304

Poštovní adresa: Čápkova 47/44

Obec: Brno 2

PSČ: 60200

Nižší územní jednotka země (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Země: Česko

E-mail: info@radekjurcik.cz

Telefon: +420 603925511

Úlohy této organizace:

Poskytovatel služeb v oblasti zadávání zakázek

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení

8.1. ORG-0002

Oficiální název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registrační číslo: 65349423

Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Obec: Brno

PSČ: 60200

Nižší územní jednotka země (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Telefon: +420 542167111

Internetová adresa: <https://uohs.gov.cz>

Úlohy této organizace:

Organizace příslušná pro přezkum

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum

8.1. ORG-0003

Oficiální název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Registrační číslo: 49455842

Odbor: divize Znojmo, sídlo divize Znojmo (Vodárenská akciová společnost, a.s.) se nachází na adrese Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo

Poštovní adresa: Soběšická 820/156

Obec: Brno

PSČ: 638 00

Nižší územní jednotka země (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Země: Česko

Kontaktní místo: Ing. Zdeněk Jaroš, MBA

E-mail: zdenek.jaros@vodarenska.cz

Telefon: +420 515282567

Internetová adresa: <https://www.vodarenska.cz/>

Profil kupujícího: <https://zakazky.vodarenska.cz/>

Úlohy této organizace:

Kupující

10. Změna

Znění předchozího oznámení, které má být změněno

:

566557-2026

Hlavní důvod změny

:

Informace aktualizovány

Popis

:

Zadavatel v rámci odpovědí na dodatečné informace č. 1 až 5 vyhotovil vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 až 5, v rámci kterých došlo ke sjednocení nejasností v podkladech zadání, kteréžto by mohlo být chápáno jako změna zadávací dokumentace. Z těchto důvodů se prodlužuje termín pro podání nabídek do 9.11.2026 do 9 hod. Poskytnuté informace, doplnění a sjednocení jsou veřejně dostupné na profilu zadavatele, včetně nových znění některých dokumentů zadání.

10.1. Změna

Identifikátor sekce: LOT-0001

Popis změn: Na profilu zadavatele u veřejné zakázky: https://zakazky.vodarenska.cz/contract_display_46.html jsou uveřejněny vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 až 6 a jejich

příloh, kde jsou uvedeny doplnění, vysvětlení a sjednocení. Např. byly sjednoceny záruky. Velmi rozsáhlá byla reakce zadavatele na žádost o vysvětlení podkladů zadání č. 4. Zadavatel poskytl informace k zadávací dokumentaci a odpověděl např. na tyto dotazy: 1. Kapacita ZUE na ČOV Dobšice. ZD čl. 3.1 a smlouva o připojení č. 9002518571 uvádějí 2 400 kWh, Příloha č. 2a list 6 uvádí 1 200–1 520 kWh. Která hodnota je závazná pro nabídkovou cenu? 2. Množství ve výkazu výměr. Sloupec „Množství“ v Přílohách č. 6a a 6b je prázdný a projektová dokumentace ve stupni DPZ neobsahuje délky kabelových tras, plochy střech ani kubatury výkopů. Doplní zadavatel závazná množství? Pokud ne, jakým způsobem bude zajištěna porovnatelnost nabídek? 3. Závazná verze výkazu výměr. K projektové dokumentaci je přiložen výkaz výměr z 5. 6. 2026 (ÚV Znojmo) s 22 materiálovými a 38 pracovními položkami, zatímco Příloha č. 6b má 21 a 36 položek. Která verze je závazná? Mají být položky „Bezpečnost PO“ a „Kolaudace stavby“ oceněny, a pokud ano, v rámci které položky Přílohy č. 6? 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve vztahu k rozsahu plnění. Předmětem plnění jsou dle Příloh č. 6a a 6b dvě fotovoltaické elektrárny o souhrnném instalovaném výkonu 626,9 kWp, dvě bateriová úložiště o souhrnné kapacitě 2 400 kWh (resp. 3 600 kWh při výkladu dle ZD čl. 3.1) a souhrnném výkonu 720 kW, nová ocelová konstrukce Carportu, dobíjecí stanice na obou lokalitách, řídicí systém EMS v rozsahu listu 8 Přílohy č. 2, dispečerské řízení s RTU, zemní práce a monolitické základy ZUE v aktivní zóně záplavového území Q100 a inženýrská činnost až po umožnění trvalého provozu včetně Konečného provozního oznámení. Při běžné tržní úrovni cen v České republice převyšuje samotná dodávka a instalace bateriových úložišť v zadané kapacitě předpokládanou hodnotu celé veřejné zakázky, tj. 25 mil. Kč bez DPH, aniž by byla oceněna kterákoli další část předmětu plnění. Žádáme proto o vysvětlení: a) Zahrnuje předpokládaná hodnota 25 mil. Kč bez DPH celý výše uvedený rozsah plnění dle Příloh č. 6a a 6b, nebo byla stanovena pro užší rozsah? Pokud pro užší, který? b) Z jakých údajů byla předpokládaná hodnota stanovena ve smyslu § 16 odst. 1 ZZVZ — z rozpočtu projektanta, z cen zakázek obdobného předmětu plnění, nebo z jiného podkladu? c) Zvažuje zadavatel úpravu rozsahu plnění, zejména kapacity akumulace, ve vazbě na čl. 12.2 písm. m) a s) výzvy ModF RES+ č. 4/2025, které omezují podporovanou kapacitu úložiště ve vztahu k výkonu přímo připojené fotovoltaické elektrárny? Pokud ano, žádáme o uveřejnění změny zadávacích podmínek s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek dle § 99 ZZVZ. d) Bude zadavatel v zadávacím řízení pokračovat i v případě, že nabídkové ceny předpokládanou hodnotu převýší, nebo bude řízení zrušeno dle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ? 5. Ocelová konstrukce Carportu — ČOV Dobšice. Příloha č. 2a list 3 obsahuje samostatný blok „Carport – přístřešek pro vozidla“, který stanoví materiál a protikorozi ochrannou nosné ocelové konstrukce (kategorie C5-I dle ČSN EN ISO 12944), odolnost vůči větru a sněhu dle ČSN EN 1991-1-3 a 1991-1-4 a uvádí, že statický výpočet dodá uchazeč. Výkaz výměr (Příloha č. 6a) však obsahuje pouze položku FVE-01-006 „Montážní systém pro pozemní instalaci pro FV pole Carport“ a neobsahuje samostatnou položku pro nosnou ocelovou konstrukci přístřešku ani pro její základové konstrukce. ZD čl. 3.1 Carport nezmiňuje a odkazuje na dokumentaci „PD_VŘ_FVE ČOV Znojmo“, zatímco Carport je řešen samostatnou dokumentací „PD_VŘ_CARPORT ČOV Znojmo“ (Atelier GNS, SO 01 „Zastínění parkovacích stání a parkoviště ČOV Dobšice“). Žádáme o vysvětlení: a) Je dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce Carportu včetně základových konstrukcí předmětem této veřejné zakázky, nebo bude zadána samostatně? b) Je-li předmětem této veřejné zakázky, do které položky Přílohy č. 6a má být oceněna? c) Je předmětem plnění rovněž zpevněná plocha parkoviště řešená v SO 01 dokumentace Atelier GNS? d) Platí pro konstrukci Carportu povrchová úprava pozinkováním dle PD a dle řádku „Antikorozi ochrana“ Přílohy č. 2a list 3, nebo kategorie C5-I dle bloku „Carport“ téhož listu? 6. Výkon střídačů na ÚV Znojmo. PD a Příloha č. 6b uvádějí 3 × 90 kW, Příloha č. 2b požaduje ≥ 100 kW na kus a ≥ 300 kW celkem. Který údaj je závazný? 7. Dobíjecí stanice. ÚV Znojmo: 4 × 22 kW (Příloha č.

6b) / 1 duální stanice (Příloha č. 2b) / 2 duální stanice (PD). ČOV Dobšice: 2 × 22 kW (Příloha č. 2a) / 2 × 11 kW (PD). Kolik dobíjecích bodů a o jakém výkonu má být na každé lokalitě dodáno? 8. Instalovaný výkon FVE. Přílohy č. 2a a 2b připouštějí toleranci max. -2 % (tj. 288,4 a 326,0 kWp), výkazy výměr stanoví minimum 293,5 a 332,00 kWp. Který interval je závazný? 9. Retence kapacity ZUE. Příloha č. 8 požaduje ≥ 70 %, výzva ModF RES+ č. 4 /2025 čl. 12.2 požaduje ≥ 80 % po 10 letech nebo 2 400 cyklech. Která hodnota platí? 10. Materiály a povrchové úpravy — ČOV Dobšice. V zadávací dokumentaci je uvedeno, že v areálu musí být použity pouze materiály vhodné do agresivního korozního prostředí s odolností C5-I. Do této kategorie spadá také zároveň pozinkovaná povrchová úprava s vrstvou min. 90–110 µm Zn. Prosíme proto o upřesnění, jaké konkrétní materiály a povrchové úpravy budou ze strany investora akceptovány, zejména pro: konstrukci ZUE, DC kabelové žlaby a jejich příslušenství, případně další kovové prvky instalace FVE. 11. Revize hromosvodu. Žádáme o doložení aktuálních revizních zpráv hromosvodu pro ÚV Znojmo a ČOV Dobšice. Zadavatel reagoval na tyto i další dotazy Více informací viz profil zadavatele.

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: 7d146ad5-66b6-45df-b605-231c1b2908a4 - 01

Druh formuláře: Zadávací

Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Podtyp oznámení: 17

Datum odeslání oznámení: 24/09/2026 16:17:02 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: čeština

Číslo zveřejnění oznámení: 665642-2026

Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 187/2026

Datum zveřejnění: 28/09/2026