

622342-2026 - Διαγωνισμός

Ελλάδα – Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός – Δ8418

OJ S 174/2026 09/09/2026

Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς - Γνωστοποίηση αλλαγών

Αγαθά

1. Αγοραστής

1.1. Αγοραστής

Επίσημη ονομασία: ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Email: diagonismoι@eydap.gr

Νομική μορφή αγοραστή: Δημόσια επιχείρηση

Δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας

2. Διαδικασία

2.1. Διαδικασία

Τίτλος: Δ8418

Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Αναγνωριστικό διαδικασίας: c4fc0844-dbd6-48e8-b7ea-ec72da555a8f

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

Η διαδικασία επιταχύνεται: όχι

2.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 31720000 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός

2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΩΡΩΠΟΥ 156

Πόλη: ΓΑΛΑΤΣΙ

Ταχυδρομικός κώδικας: 11146

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Χώρα: Ελλάδα

2.1.3. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 806 563,00 EUR

2.1.4. Γενικές πληροφορίες

Νομική βάση:

Άλλο

N. 4412/16, Βιβλίο II -

2.1.6. Λόγοι αποκλεισμού

Πηγές των λόγων αποκλεισμού: Έγγραφο σύμβασης

5. Παρτίδα

5.1. Παρτίδα: LOT-0001

Τίτλος: Δ8418

Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 31720000 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός

Επιλογές:

Περιγραφή των επιλογών: Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης έως 10% της αρχικής προϋπολογισθείσας δαπάνης και μέχρι του ποσού των εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων, διακοσίων τριάντα τριών ευρώ (164.233,00€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, το οποίο αφορά σε επιπλέον υπηρεσίες εγκατάστασης, εξοπλισμών και υλικών εγκατάστασης, τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν εκ των προτέρων.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Χώρα: Ελλάδα

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 12 Μήνες

5.1.4. Ανανέωση

Μέγιστες ανανεώσεις: 1

5.1.5. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 806 563,00 EUR

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Περιγραφή: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: ελληνικά

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/501111>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://nepps.eprocurement.gov.gr>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: ελληνικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 02/10/2026 12:00:00 (UTC+03:00) Θερινή ώρα Ανατολικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 12 Μήνες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 05/10/2026 12:00:00 (UTC+03:00) Θερινή ώρα Ανατολικής Ευρώπης

Τόπος: Όπως προβλέπεται στο Τεύχος Διακήρυξης

Πρόσθετες πληροφορίες: Επιτροπή Διαγωνισμού

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης: Όπως προβλέπεται στο Τεύχος Διακήρυξης

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Υποχρεωτική

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: ναι

5.1.15. Τεχνικές**Συμφωνία-πλαίσιο:**

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Όπως προβλέπεται στο Τεύχος Διακήρυξης

8. Οργανισμοί

8.1. ORG-0001

Επίσημη ονομασία: ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε. ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Αριθμός καταχώρισης: 1039.F00987.0001

Τμήμα: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΩΡΩΠΟΥ 156

Πόλη: ΓΑΛΑΤΣΙ

Ταχυδρομικός κώδικας: 11146

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Χώρα: Ελλάδα

Email: diagonismoι@eydap.gr

Τηλέφωνο: 2102144444

Φαξ: 2102144444

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.eydap.gr>

Προφίλ αγοραστή: www.eydap.gr

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Αγοραστής

8.1. ORG-0002

Επίσημη ονομασία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αριθμός καταχώρισης: 1000.E00961.0001

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 196-198 (5ος ΟΡΟΦΟΣ)

Πόλη: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ - ΝΙΚΑΙΑ

Ταχυδρομικός κώδικας: 18233

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Πειραιάς, Νήσοι (EL307)

Χώρα: Ελλάδα

Email: grafeioproedrou@aepp-procurement.gr

Τηλέφωνο: 2132141227

Φαξ: 2132141227

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.aepp-procurement.gr>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Οργανισμός προσφυγής

8.1. ORG-0000

Επίσημη ονομασία: Publications Office of the European Union

Αριθμός καταχώρισης: PUBL

Πόλη: Luxembourg

Ταχυδρομικός κώδικας: 2417

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Luxembourg (LU000)

Χώρα: Λουξεμβούργο

Email: ted@publications.europa.eu

Τηλέφωνο: +352 29291

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://op.europa.eu>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

TED eSender

10. Αλλαγή

Η έκδοση της προηγούμενης προκήρυξης πρέπει να τροποποιηθεί

:

505453-2026

Κύριος λόγος της αλλαγής

:

Ενημερωμένες πληροφορίες

Περιγραφή

:

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προβαίνει σε παροχή διευκρινίσεων επί του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων Δ8418 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» (Δ8418) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 501111), ως εξής: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Στην σελίδα 75 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο «3.3 Αυτόματη βάνα διατήρησης πίεσης ανάντι (PSV)» αναγράφεται «Σύμφωνα με Υδραυλική Μελέτη που εκπονήθηκε από την

υπηρεσία, θα πρέπει να τοποθετηθεί βάνα διατήρησης πίεσης ανάντι, στον αγωγό πλήρωσης της δεξαμενής Άνοιξης. Η βάνα αυτή θα τοποθετηθεί από την ΕΥΔΑΠ και είναι εντός των υποχρεώσεων του Αναδόχου.». Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν υπάγεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου η προμήθεια της βάνας, καθώς δεν υπάρχει στον κατάλογο υλικών. Αν ναι παρακαλούμε όπως μας δοθούν περεταίρω τεχνικά στοιχεία. Απάντηση ΕΥΔΑΠ: Αναφορικά με την αυτόματη βάνα διατήρησης πίεσης ανάντι (PSV), διευκρινίζεται ότι η προμήθεια και εγκατάσταση της θα πραγματοποιηθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. και δεν αποτελεί αντικείμενο προμήθειας του Αναδόχου. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 3 - Παρακαλούμε να μας παρέχετε τις τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων παρεχόμετρων (Flow Meters), α/α 1.4 του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που πρέπει να σας υποβάλλουμε. - Στην σελίδα 6 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο 1.4 του πίνακα υλικών, καθώς και στη σελίδα 130 στο 1.4 του πίνακα της οικονομικής προσφοράς αναφέρεται προμήθεια και εγκατάσταση Flow Meter. Παρακαλούμε όπως μας δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Flow Meter. Απάντηση ΕΥΔΑΠ: Αναφορικά με τα παροχόμετρα (Flow Meters), διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας επίσκεψης στην εγκατάσταση και θα συνοδεύονται από τα σχετικά σχέδια και λοιπά διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης. • ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σχετικά με τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, Δ8418 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 501111), στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης και προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα των προσφορών, καθώς και να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή σε αυτόν, μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τις 11 /09/2026, ώρα 12:00 στις 02/10/2026 και ώρα 12:00. Συνεπώς η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών μετατίθεται από τις 14/09/2026, ώρα 12:00, στις 05/10/2026 και ώρα 12:00. Λόγω της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του νέου χρόνου ισχύος των προσφορών. Στη περίπτωση αυτή, στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπου απαιτείται, θα πρέπει να αναγράφεται η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

10.1. Αλλαγή

Αναγνωριστικό τμήματος: LOT-0001

Περιγραφή των αλλαγών: Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προβαίνει σε παροχή διευκρινίσεων επί του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων Δ8418 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» (Δ8418) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 501111), ως εξής: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Στην σελίδα 75 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο «3.3 Αυτόματη βάνα διατήρησης πίεσης ανάντι (PSV)» αναγράφεται «Σύμφωνα με Υδραυλική Μελέτη που εκπονήθηκε από την υπηρεσία, θα πρέπει να τοποθετηθεί βάνα διατήρησης πίεσης ανάντι, στον αγωγό πλήρωσης της δεξαμενής Άνοιξης. Η βάνα αυτή θα τοποθετηθεί από την ΕΥΔΑΠ και είναι εντός των υποχρεώσεων του Αναδόχου.». Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν υπάγεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου η προμήθεια της βάνας, καθώς δεν υπάρχει στον κατάλογο υλικών. Αν ναι παρακαλούμε όπως μας δοθούν περεταίρω τεχνικά στοιχεία. Απάντηση ΕΥΔΑΠ: Αναφορικά με την αυτόματη βάνα διατήρησης πίεσης ανάντι (PSV), διευκρινίζεται ότι η προμήθεια και εγκατάσταση της θα πραγματοποιηθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π.

και δεν αποτελεί αντικείμενο προμήθειας του Αναδόχου. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 3 - Παρακαλούμε να μας παρέχετε τις τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων παρεχόμετρων (Flow Meters), α /α 1.4 του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που πρέπει να σας υποβάλλουμε. - Στην σελίδα 6 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο 1.4 του πίνακα υλικών, καθώς και στη σελίδα 130 στο 1.4 του πίνακα της οικονομικής προσφοράς αναφέρεται προμήθεια και εγκατάσταση Flow Meter. Παρακαλούμε όπως μας δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Flow Meter. Απάντηση ΕΥΔΑΠ: Αναφορικά με τα παροχόμετρα (Flow Meters), διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας επίσκεψης στην εγκατάσταση και θα συνοδεύονται από τα σχετικά σχέδια και λοιπά διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης. • ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σχετικά με τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, Δ8418 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 501111), στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης και προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα των προσφορών, καθώς και να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή σε αυτόν, μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τις 11 /09/2026, ώρα 12:00 στις 02/10/2026 και ώρα 12:00. Συνεπώς η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών μετατίθεται από τις 14/09/2026, ώρα 12:00, στις 05/10/2026 και ώρα 12:00. Λόγω της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του νέου χρόνου ισχύος των προσφορών. Στη περίπτωση αυτή, στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπου απαιτείται, θα πρέπει να αναγράφεται η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τροποποιήθηκαν στις: 08/09/2026

Πληροφορίες προκήρυξης

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: e72c61c0-04d3-4e1d-a313-d7d5c4d6d10c - 01

Είδος εντύπου: Διαγωνισμός

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς

Υποείδος προκήρυξης: 16

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 08/09/2026 09:42:20 (UTC+00:00) Ώρα Δυτικής Ευρώπης, GMT

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: ελληνικά

Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 622342-2026

Αριθμός τεύχους ΕΕ S: 174/2026

Ημερομηνία δημοσίευσης: 09/09/2026