

Poland-Ujazd: Installation services of measuring equipment**OJ S 75/2022 15/04/2022****Contract notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Ujazd

National registration number: 756-18-78-270

Postal address: ul. Sławięcicka 19

Town: Ujazd

NUTS code: PL22 Śląskie

Postal code: 47-143

Country: Poland

Contact person: Danuta Ogaza

E-mail: umig@ujazd.pl

Telephone: +48 774048750

Fax: +48 774048763

Internet address(es):Main address: <http://bip.ujazd.pl>**I.2. Information about joint procurement**

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3. CommunicationThe procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://platformazakupowa.pl/pn/ujazd>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem wraz z systemem zdalnego odczytu i platformy internetowej.

Reference number: GT.271.2.2022

II.1.2. Main CPV code

51210000 Installation services of measuring equipment

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ultradźwiękowych wodomierzy do odczytu radiowego wraz z systemem. System odczytu winien być kompatybilny z istniejącą strukturą rozliczeń (system „logic synergy”), umożliwiający samodzielny odczyt i dokonanie rozliczeń przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 517 215,33 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

38421100 Water meters, 45330000 Plumbing and sanitary works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL524 Opolski

Main site or place of performance: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe, ul.Skargi 1, 47-143 Ujazd

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ultradźwiękowych wodomierzy do odczytu radiowego wraz z systemem. System odczytu winien być kompatybilny z istniejącą strukturą rozliczeń (system „logic synergy”), umożliwiający samodzielny odczyt i dokonanie rozliczeń przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.

wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 15 mm z funkcją akustycznej detekcji wycieków Q3 = minimum 2,5 m³/h, długość zabudowy 110 mm, połączenie gwintowane, klasa metrologiczna wg MID minimum R160 w każdej pozycji montażu, próg rozruchu mniejszy lub równy 4 l/h, max pomiar powyżej 3 m³/h, liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68, korpus: materiał kompozytowy lub mosiężny lub stal nierdzewna- 400

wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 20 mm z funkcją akustycznej detekcji wycieków

Q3 = minimum 2,5 m³/h, długość zabudowy 130 mm, połączenie gwintowane, klasa metrologiczna wg MID minimum R160 w każdej pozycji montażu, próg rozruchu mniejszy lub równy 4 l/h, max. pomiar powyżej 3 m³/h, liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68, korpus: materiał kompozytowy lub mosiężny lub stal nierdzewna-1500

wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 25 mm z funkcją akustycznej detekcji wycieków Q3 = minimum 6,3 m³/h, długość zabudowy 260 mm, połączenie gwintowane, klasa metrologiczna wg MID minimum R160 w każdej pozycji montażu, próg rozruchu mniejszy lub równy 8 l/h, max. pomiar powyżej 10 m³/h, liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68, korpus: materiał kompozytowy lub mosiężny lub stal nierdzewna -25

wodomierz statyczny do wody zimnej DN 32mm; Q3=6,3 m³/h; długość zabudowy 260 mm, posiadający gwint króćców wodomierza G 1 i 1/2";

klasa metrologiczna wg MID minimum R100 w każdej pozycji montażu; próg rozruchu mniejszy lub równy 5,1 l/h; liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68; korpus: mosiężny. 15

wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 50 mm. Q3 = minimum 16 m³/h, długość zabudowy 270 mm, wykonanie kołnierzone DN 50, klasa metrologiczna wg MID minimum R100 w każdej pozycji montażu, próg rozruchu mniejszy lub równy 15.0 l/h, max pomiar powyżej 40 m³/h, liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68, korpus stal nierdzewna, mosiądz lub żeliwo. 10

wodomierz statyczny do wody zimnej DN 65mm; Q3=25 m³/h; długość zabudowy 300 mm, wykonanie kołnierzone DN 65; klasa metrologiczna wg MID minimum R100 w każdej pozycji montażu; próg rozruchu mniejszy lub równy 20,0 l/h;

liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68; korpus: stal nierdzewna, mosiądz lub żeliwo. 5

wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 80 mm. Q3 = minimum 40 m³/h, długość zabudowy 300 mm, wykonanie kołnierzone DN 80, klasa metrologiczna wg MID minimum R100 w każdej pozycji montażu, próg rozruchu mniejszy lub równy 50,0 l/h, max pomiar powyżej 100 m³/h, liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68, korpus: stal nierdzewna, mosiądz lub żeliwo. 15

wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 100 mm. Q3= minimum 100 m³/h, długość zabudowy 360 mm, wykonanie kołnierzone DN 100, klasa metrologiczna wg MID minimum R100 w każdej pozycji montażu, próg rozruchu mniejszy lub równy 80 l/h, max. pomiar powyżej 140 m³/h, liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68, korpus: stal nierdzewna, mosiądz lub żeliwo. 2

Zestaw do odczytu objazdowego wodomierzy.

Antena do wodomierza (zalne studzienki) z kablem 2m, nakładana bez ingerencji w wodomierz, pasująca do każdego z oferowanych wodomierzy. 100

Koncentrator z zestawem 2 anten dookólnych + skrzynka – komplet o zasięgu 500 – 1000 m 18

Bramka GSM – możliwość odczytu min. 5 wodomierzy z wbudowaną kartą e-sim (min. 3 operatorów) oraz przedpłaconym abonamentem na 8 lat. Bateria w urządzeniu na 8 lat. Klasa szczelności IP 68. 50

Wzmacniak sygnału radiowego z wodomierzy do koncentratora – możliwość zainstalowania min. 5 wodomierzy.

Instalacja, utrzymanie i niezbędne aktualizacje systemu (oprogramowania) do obsługi zdalnego odczytu

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 420 500,26 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie.

III.1.2. Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3. Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 16/05/2022 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 14/08/2022

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 16/05/2022 Local time: 09:10

Place:

Otwarcie nastąpi poprzez platformę zakupową <https://platformazakupowa.pl/pn/ujazd> w budynku Urzędu Gminy Ujazd.

Section VI: Complementary information

VI.1.

Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp. Terminy składania odwołań wskazane zostały w art. 515 ustawy Pzp.

VI.5. Date of dispatch of this notice

12/04/2022