

Germany-Nürtingen: Heating, ventilation and air-conditioning installation work

OJ S 100/2022 24/05/2022

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gebäudewirtschaft Stadt Nürtingen

Postal address: Porschestraße 9

Town: Nürtingen

NUTS code: DE113 Esslingen

Postal code: 72622

Country: Germany

E-mail: nkn-neckarhausen@nps-pm.de

Telephone: +49 70222080-114

Fax: +49 7022406-825

Internet address(es):Main address: <https://www.deutsche-evergabe.de>**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/2EFA837F-D7E6-4411-A4A0-6E04813801AC

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/2EFA837F-D7E6-4411-A4A0-6E04813801AC

Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: <https://www.deutsche-evergabe.de>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Neubau Kinderhaus Neckarhausen: Heizungsanlage

Reference number: 2022_20_01_08

II.1.2. Main CPV code

45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Auf einem innerstädtischen Grundstück, im direkten Anschluss zu einer bestehenden Grundschule, entsteht der Neubau des Kinderhauses (7 gruppig) in der Beethoven-/Silcherstrasse in Nürtingen-Neckarhausen.

Der Neubau wird zweigeschossig ausgebildet, wesentliche Gestaltungsmerkmale sind die vorgesetzten Laubengänge, auskragende Flachdachkonstruktion mit Ausbildung einer überhöhten Attika, Glas- und vorgehängte hinterlüftete Fassaden.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45331100 Central-heating installation work, 45330000 Plumbing and sanitary works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE113 Esslingen

Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Die Wärmeerzeugung erfolgt durch eine REVERSIBLE LUFTWÄRMEPUMPE, die im Winterfall "heizen" und im Sommerfall "kühlen" kann. Zusätzlich erhält das Kinderhaus eine Nahwärmeversorgung aus der nebenliegenden Grundschule. Aktivierung Nahwärmeversorgung und Abschaltung Luftwärmepumpe erfolgt ab unter 0°C.

Der Leistungsumfang umfaßt die komplette Lieferung und die Montage der Heizungsanlage, einschließlich Füllen der Anlagen, Einregulierung, Entlüftung und Druckprobe, sowie Behebung auftretender Mängel während der Gewährleistungszeit. Weitere technische Daten sind der Beschreibung zu entnehmen. Ferner sind für die Herstellung des Bauvorhabens alle in Anwendung zu bringenden Nomen, Verordnungen, DIN-Vorschriften und Richtlinien, die Ausführungs-Verarbeitungsrichtlinien sowie Vorschriften der Hersteller und die anerkannten Regeln der Technik und die freigegebene Werkplanung zu beachten.

Heizlast: Diese wurde nach den Vorgaben der EnEV und dem Bauteilkatalog der Bauphysik sowie der DIN EN 12831 für eine tiefste Außentemperatur von: - 11 °C, normale Gegend, normale Lage ermittelt.

Original-Tacker- Flächenheizsystem: Für das Kinderhaus ist eine Fussbodenheizung geplant. Die Fußbodenheizung wird in Heizregistern verlegt, mit Anschluß der einzelnen Heizkreise an den der Einheit zugeordneten Heizflächenverteiler. Die Druckprobe erfolgt nach den Einbau und Verlegerichtlinien des Herstellers mit 10 bar Prüfdruck. Der Druckabfall darf innerhalb von 24 h maximal 0,6 bar betragen. Der bestehende Druck von mindestens 4 bar muß bis zur Beendigung der Estrich-Arbeiten bestehen bleiben. Die Haftung und Gewährleistung ist auf 10 Jahre, durch eine namhafte deutsche Industrierversicherung im Rahmen einer erweiterten Produkthaftpflichtversicherung, auch für Folgeschäden, abzusichern.

Die Veranlassung der bauseitigen Absperrung der Räume, in denen Dämm- und Heizungsarbeiten durchgeführt werden, unterliegt der Bauleitung. Die Räume sind bis zur Übergabe an den Estrichleger bauseits unter Verschluss zu halten.

Schallschutz nach DIN 4109 sowie Verarbeitung des Estriches, DIN 18 560, unter Zugabe der Kunststoffdispersion, Estrichstärken gemäß dem Arbeitsblatt Bodenkonstruktion. Materialien Fussbodenheizung:

- bestehend aus PE-RT Rohr nach DIN 16833, DIN 18334 und 4729, sauerstoffdicht gemäss DIN 4726.

Regelung Fussbodenheizung + Lüftung: Zur Regelung dient eine übergeordnete DDC mit einer witterungsabhängigen Vorlauftemperatur-Regelanlage mit Tag-/Wochenprogramm, mit Ergänzung durch Einzelraumsteuerung über Raumthermostate (Heizen/ Kühlen). Die Regelanlage der Lüftungsanlage ist im Gewerk LÜFTUNG enthalten/ausgeschrieben. Schnittstelle ist eine Anforderung und eine Störungsaufschaltung.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 9

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

III.1.2. Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3. Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 23/06/2022 Local time: 11:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 25/07/2022

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 23/06/2022 Local time: 11:00

Information about authorised persons and opening procedure:

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg Regierungspräsidium Karlsruhe

Postal address: Durlacher Allee 100

Town: Karlsruhe

Postal code: 76137

Country: Germany

E-mail: poststelle@rpk.bwl.de

Telephone: +49 721926-0

Fax: +49 721926-6211

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen.

(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

(4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

VI.5. Date of dispatch of this notice

19/05/2022