

Germany-Dresden: Installation work of illumination and signalling systems

OJ S 108/2023 07/06/2023

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Verein der Neuen Waldorfschule e.V.

Postal address: Heinrich-Mann-Str. 40

Town: Dresden

NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt

Postal code: 01257

Country: Germany

E-mail: vergabebuero@abstsachsen.de**Internet address(es):**Main address: www.neue-waldorfschule-dresden.de**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: e. V.

I.5. Main activity

Education

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**Neue Waldorfschule Dresden, Neubau BA1 Mittagshaus und Mittelstufenhaus - Los 27 -
Innenbeleuchtung

Reference number: VB NWD-BA1-Los27

II.1.2. Main CPV code

45316000 Installation work of illumination and signalling systems

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short descriptionGebäude Mittelstufenhaus Innenleuchten,
Gebäude Mittagshaus Innenleuchten,
Küche Mittagshaus Innenleuchten**II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

II.1.7.

Total value of the procurement

Value excluding VAT: 227 283,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Dresden, DE

II.2.4. Description of the procurement

Beleuchtungsanlagen

Aus den geltenden Normen und Empfehlungen resultieren für die Räume nachfolgend aufgeführte mittlere Beleuchtungsstärken:

- Lagerräume 100 Lux
- Technikräume 200 Lux
- WC/ Umkleiden 200 Lux
- Flure 100 Lux
- Treppenhaus 150 Lux
- Foyer 200 Lux
- Speiseraum/ Multifunktionsraum 300 Lux
- Saal 300 Lux
- Verwaltung/ Bürobereiche/ Lehrerz. 500 Lux
- Serverraum 500 Lux
- Fachunterrichtsräume 500 Lux
- Fluchtwege 1 Lux für 3h

Die Planung der Beleuchtungsanlagen orientiert sich an der DIN EN 12193 und der DIN EN 12464-1. Allerdings erfolgt die letztendliche Auslegung der Beleuchtung für die einzelnen Räume durch den Betreiber. Diesem obliegt somit die Einhaltung der normativ vorgeschriebenen Werte für die Beleuchtung.

Alle Leuchtentypen werden mit geschlossener Abdeckung vorgesehen. Weiterhin werden alle Leuchten in LED-Technik geplant.

Für Technikräume, Lager und Funktionsbereiche wird eine funktionale Beleuchtung vorgesehen. In den Unterrichtsräumen wird zusätzlich zur Raumbeleuchtung eine separate Tafelbeleuchtung geplant. Diese kann unabhängig von der restlichen Beleuchtung geschaltet werden. An den Lehrertischen ist die Beleuchtung über einen zusätzlichen Taster schaltbar.

Die Schaltung der Beleuchtung im Gebäude erfolgt dezentral über Schalter bzw. Taster vor Ort. In den Treppenhäusern, Sanitärbereichen und den Fluren erfolgt die Schaltung der Beleuchtung über Präsenzmelder.

Beleuchtungsanlagen

Aus den geltenden Normen und Empfehlungen resultieren für die Räume nachfolgend aufgeführte mittlere Beleuchtungsstärken:

- Lagerräume 100 Lux
- Technikräume 200 Lux
- WC/ Umkleiden 200 Lux
- Flure 100 Lux
- Treppenhaus 150 Lux
- Foyer 200 Lux
- Speiseraum/ Multifunktionsraum 300 Lux
- Saal 300 Lux
- Verwaltung/ Bürobereiche/ Lehrerz. 500 Lux

- Serverraum 500 Lux
- Fachunterrichtsräume 500 Lux
- Fluchtwege 1 Lux für 3h

Die Planung der Beleuchtungsanlagen orientiert sich an der DIN EN 12193 und der DIN EN 12464-1. Allerdings erfolgt die letztendliche Auslegung der Beleuchtung für die einzelnen Räume durch den Betreiber. Diesem obliegt somit die Einhaltung der normativ vorgeschriebenen Werte für die Beleuchtung.

Alle Leuchtentypen werden mit geschlossener Abdeckung vorgesehen. Weiterhin werden alle Leuchten in LED-Technik geplant.

Für Technikräume, Lager und Funktionsbereiche wird eine funktionale Beleuchtung vorgesehen. In den Unterrichtsräumen wird zusätzlich zur Raumbeleuchtung eine separate Tafelbeleuchtung geplant. Diese kann unabhängig von der restlichen Beleuchtung geschaltet werden. An den Lehrertischen ist die Beleuchtung über einen zusätzlichen Taster schaltbar.

Die Schaltung der Beleuchtung im Gebäude erfolgt dezentral über Schalter bzw. Taster vor Ort. In den Treppenhäusern, Sanitärbereichen und den Fluren erfolgt die Schaltung der Beleuchtung über Präsenzmelder.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 045-131724](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Neue Waldorfschule Dresden, Neubau BA1 Mittagshaus und Mittelstufenhaus - Los 27 - Innenbeleuchtung

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/05/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

Number of tenders received from SMEs: 4

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 4

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Elektro Uhlig

Postal address: Breitscheidstraße 45

Town: Dresden-Cossebaude

NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt

Postal code: 01156

Country: Germany

E-mail: ea-uhlig@t-online.de

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 227 283,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Postal address: PF 10 13 64

Town: Leipzig

Postal code: 04013

Country: Germany

E-mail: wiltrud.kadenbach@lds.sachsen.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

02/06/2023