

**Poland-Gdansk: Electricity distribution and control apparatus**

**OJ S 159/2019 20/08/2019**

**Contract notice – utilities**

**Supplies**

**Legal Basis:**

Directive 2014/25/EU

---

**Section I: Contracting entity**

**I.1. Name and addresses**

Official name: Energa-Operator SA

National registration number: 583-000-11-90

Postal address: Marynarki Polskiej 130

Town: Gdańsk

NUTS code: PL Polska

Postal code: 80-557

Country: Poland

Contact person: Katarzyna Kukulska

E-mail: [Katarzyna.Kukulska2@energa.pl](mailto:Katarzyna.Kukulska2@energa.pl)

**Internet address(es):**

Main address: [www.energa-operator.pl](http://www.energa-operator.pl)

**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://zakupy.energa-operator.pl/>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://zakupy.energa-operator.pl/>

**I.6. Main activity**

Electricity

---

**Section II: Object**

**II.1. Scope of the procurement**

**II.1.1. Title**

Dostawa zestawów telesterowania dla stacji SN/nn 3, 4 i 5 polowych

Reference number: P/1/0086/2019

**II.1.2. Main CPV code**

31200000 Electricity distribution and control apparatus

**II.1.3. Type of contract**

Supplies

**II.1.4. Short description**

Dostawa dla Energa-Operator SA zestawów telesterowania dla stacji SN/nn 3, 4 i 5 polowych, w których skład wchodzi m.in.: szafki AMI/SG typu 2W, sensory napięciowe SN, cewki Rogowskiego, zespoły sterownika oraz głowice kablowe SN wraz z ogranicznikami przepięć SN oraz konfiguracja sterownika wraz z uruchomieniem obiektów.

#### **II.1.5. Estimated total value**

#### **II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

### **II.2. Description**

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

31200000 Electricity distribution and control apparatus

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL63 Pomorskie

NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie

NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny

NUTS code: PL41 Wielkopolskie

NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie

NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie

#### **II.2.4. Description of the procurement**

Dostawa dla Energa-Operator SA zestawów telesterowania dla stacji SN/nn 3, 4 i 5 polowych, w których skład wchodzi m.in.: szafki AMI/SG typu 2W, sensory napięciowe SN, cewki Rogowskiego, zespoły sterownika oraz głowice kablowe SN wraz z ogranicznikami przepięć SN oraz konfiguracja sterownika wraz z uruchomieniem obiektów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna” oraz załącznik nr 3 do SIWZ „Wzór umowy wykonawczej”.

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Price

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

End: 31/12/2021

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: POIS.01.04.01-00-0012/17 pn. „Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu

aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw.  
Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa-Operator S.A.” – cd. sekcja II.2.14

#### **II.2.14. Additional information**

Cd sekcji II.2.13

— Zadanie nr 4 - 2.2 Montaż rozdzielnic wewnętrznych SN wraz z pozostałą infrastrukturą sprzętową oraz montaż modemów Tetra dla nowych łączników.

### **Section III: Legal, economic, financial and technical information**

---

#### **III.1. Conditions for participation**

##### **III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers**

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Informacje dot. podstaw wykluczenia i żądanych dokumentów:

Z postępowania zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 15-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy.

A. Oświadczenia i dokumenty żądane do złożenia wraz z ofertą

1. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu (dalej JEDZ) - wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 powinno zostać wypełnione zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza przesłanie danych w formacie pdf, doc, docx.

1.2. Oświadczenia JEDZ: 1.2.1. dotyczące podmiotów, na zdolnościach których Wykonawca będzie polegał na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp

1.2.2. wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

1.3. pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pozostałych oświadczeń - w formie oryginału lub kopii poświadczonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z 14.2.1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) – jeżeli uprawnienie osoby, która podpisała ofertę, do reprezentacji wykonawcy nie będzie wynikało z dotyczącego wykonawcy odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub w sytuacji, gdy Wykonawca dysponuje pełnomocnictwem w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia).

1.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

1.5. dokumenty wykazujące wystąpienie wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010), niezbędnych do utajnienia informacji – jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów i nie mogą być udostępniane (jeżeli dotyczy). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ powinien złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

B. Oświadczenia i dokumenty składane po opublikowaniu informacji z otwarcia ofert. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, będzie zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają odrębne oświadczenia, o których mowa powyżej.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2

### **III.1.2. Economic and financial standing**

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Cd sekcji III.1.1

C. Oświadczenia i dokumenty żądane od wykonawców, których oferty zostaną ocenione najwyżej

4. Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie każdego z wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

4.1. spełnianie warunku udziału w postępowaniu,

4.2. brak podstaw wykluczenia.

5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty:

5.1. wykaz dostaw – zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ, o których mowa w rozdz. VI pkt 1, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

5.2. jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. VI pkt 1, będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – dokumenty dowodzące, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wskazujące: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób ich wykorzystania przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

6. W celu potwierdzenia, że oferowane zestawy telesterowania odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty:

6.1. Dokumentację techniczną szafki AMI/SG typu 2W zawierającą m.in. specyfikację elementów zestawu, rysunki techniczne, rysunki i opisy montażu poszczególnych elementów zestawu.

6.2. Kopia certyfikatu zgodności pustych obudów szafek AMI/SG z normą PN-EN 62208: 2011E Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne.

6.3. Do każdego typu osprzętu do kabli elektroenergetycznych, sensorów napięciowych oraz ograniczników przepięć należy dostarczyć niżej wymienioną dokumentację techniczną:

6.3.1. Karty katalogowe osprzętu do kabli elektroenergetycznych zawierające podstawowe dane techniczne,

6.3.2. Kopie/skany certyfikatów zgodności z wymienionymi normami: głowice kablowe do kabli SN o izolacji polietylenowej: PN-HD 629.1 S2:2006 Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej, PN-HD 629.1 S2:2006/A1:2008E Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej.

6.4. na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 2 ustawy - oświadczenia producenta, dystrybutora, importera lub jego upoważnionego przedstawiciela szafki AMI/SG typu 2W o zgodności z dokumentami normatywnymi oraz dyrektywami (deklaracje zgodności):

6.4.1. szafki AMI/SG: PN-EN 61439-1:2011P Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne, PN-EN 61439-5:2015-02P Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych,

6.4.2. wyłączniki nn: PN-EN 60947 2:2009P Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 2: Wyłączniki,

6.4.3. rozłącznik bezpiecznikowy nn: PN-EN 60947-3:2009P Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 3: Rozłączniki, odłączniki. Rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi,

Ciąg dalszy w sekcji VI.3

### **III.1.3. Technical and professional ability**

List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawę lub dostawy fabrycznie nowych zestawów telesterowania rozdzielnicami wewnętrznymi rozdziału wtórnego SN wraz z uruchomieniem, o łącznej wartości brutto co najmniej 2 000 000,00 PLN.

### **III.1.6. Deposits and guarantees required**

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 5 lat od daty odbioru bez zastrzeżeń na dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy przedmiot zamówienia (w tym wszystkie, opisane w załączniku nr 1 do umowy elementy stanowiące elementy składowe urządzenia), za wyjątkiem baterii akumulatorów dla których wymagany okres gwarancji wynosi 3 lata.

### **III.1.8. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded**

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

## **III.2. Conditions related to the contract**

### **III.2.2. Contract performance conditions**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

## Section IV: Procedure

---

### IV.1. Description

#### IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

#### IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement

Framework agreement with several operators Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 4

#### IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

### IV.2. Administrative information

#### IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 25/09/2019 Local time: 11:00

#### IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

#### IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

#### IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 23/11/2019

#### IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 25/09/2019 Local time: 11:30

Place:

Energa-Operator SA w Gdańsku, ul. M. Reja 29, w pok. nr 233 albo 132 albo 314 albo 212, POLSKA.

## Section VI: Complementary information

---

### VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

### VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

### VI.3. Additional information

Ciąg dalszy informacji dot. żądanych dokumentów z sekcji III.1.2:

6.4.4. gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym: PN-IEC 60884-1:2006P+A1:2009P Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne, PN-IEC 60884-2-2:2012P Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego – Część 2-2: Wymagania szczegółowe dla gniazd wtyczkowych do urządzeń, 6.4.5. zaciski torów prądowych oraz zaciski sprężynowe przewodów neutralnych: PN-EN 60947-1:2010P+A1:2011E+A2:2014-12E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część

1: Postanowienia ogólne, PN-EN 60947-7-1:2012P Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 7-1: Wyposażenie pomocnicze - Listwy zaciskowe do przewodów miedzianych,

6.4.6. zaciski ochronne: PN-EN 60947-1:2010P+A1:2011E+A2:2014-12E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne, PN-EN 60947-7-2:2012P Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 7 2: Wyposażenie pomocnicze - Listwy zaciskowe do przewodów ochronnych miedzianych,

6.4.7. zaciski torów napięciowych z modułami bezpiecznikowymi: PN-EN 60947 1:2010P+A1:2011E+A2:2014-12E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne, PN-EN 60947-7-3:2010E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 7-3: Wyposażenie pomocnicze - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące listew zaciskowych z bezpiecznikami,

6.4.8. bezpieczniki topikowe miniaturowe: PN-EN 60127-1:2008P+A1:2012P Bezpieczniki topikowe miniaturowe - Część 1: Definicje dotyczące bezpieczników topikowych miniaturowych oraz ogólne wymagania dotyczące wkładek topikowych miniaturowych, PN-EN 60127-2:2006P+A2:2010E Bezpieczniki topikowe miniaturowe - Część 2: Wkładki topikowe zamknięte,

6.4.9. przewód LgY: PN-EN 50525-1:2011E Przewody elektryczne - Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 1: Wymagania ogólne, PN-EN 50525-2-31:2011E Przewody elektryczne - Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) – Część 2-31: Przewody ogólnego zastosowania - Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC),

6.4.10. akumulatory: PN-EN 60896-21:2207P Baterie ołowiowe stacjonarne – Część 21: Typy wyposażone w zawory – Metody Badań,

6.4.11. zasilacz prądu stałego: PN-EN 61204:2001P+A1:2002E Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego - Właściwości i wymagania Bezpieczeństwa, PN-EN 61204-3:2006P Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego -- Część 3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),

6.4.12. zasilacz prądu stałego, ogranicznik przepięć nn, rozłącznik nn, wyłącznik nn: oświadczenie o zgodności z postanowieniami Dyrektywy LVD 2014/35/UE (Dz. U. UE L 96/357 /2014) oraz Dyrektywy RoHS 2011/65/UE (Dz.U. UE L 174/88/2011),

6.4.13. ograniczniki przepięć: PN-EN 60099-4:2009 Ograniczniki przepięć - Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego,

6.4.14. sensory napięciowe wraz z głowicami kablowymi wskazanymi w punkcie 7 specyfikacji technicznej (deklaracja wspólna tj taka która powinna wskazywać jednoznacznie typy kompatybilnych zestawów oraz wyszczególniać numery protokołu z badań typu): PN-HD 629.1 S2:2006 Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej, Tabela 10 „Dodatkowe badania dla najmniejszych i największych przekrojów kabli”, PN-HD 629.1 S2:2006/A1:2008E Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej,

6.4.15. sensory napięciowe: PN-EN 61869-1:2009 Przekładniki – Część 1: Wymagania ogólne. Alternatyw-nie dopuszcza się deklarowanie zgodności z wymaganiami normy: PN-EN 60044-7:2003 Przekładniki ...

Z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych znaków, zamawiający odsyła do Działu VIII SIWZ.

#### **VI.4. Procedures for review**

##### **VI.4.1. Review body**

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a  
Town: Warszawa  
Postal code: 02-767  
Country: Poland  
Internet address: <http://uzp.gov.pl/kio>

#### **VI.4.3. Review procedure**

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
  - a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
  - b) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jeżeli zamawiający nie zaprosił wykonawcy będącego stroną umowy ramowej do złożenia oferty na zawarcie umowy wykonawczej.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone w pkt 6 i 7, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
10. Na orzeczenie rozpoznającej odwołanie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego orzeczenia.

#### **VI.5. Date of dispatch of this notice**

16/08/2019

