

**Belgium-Pelt: Generator units**  
**OJ S 210/2019 30/10/2019**  
**Contract award notice**  
**Supplies**

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

---

**Section I: Contracting authority**

**I.1. Name and addresses**

Official name: Mariaziekenhuis VZW  
National registration number: be0445.662.144  
Postal address: Maesensveld 1  
Town: Pelt  
NUTS code: BE222 Arr. Maaseik  
Postal code: 3900  
Country: Belgium  
Contact person: De heer Wim Willems  
E-mail: [wwillems@mznl.be](mailto:wwillems@mznl.be)  
Telephone: +32 11826531  
Fax: +32 11826001  
**Internet address(es):**  
Main address: [www.mznl.be](http://www.mznl.be)

**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Ziekenhuis

**I.5. Main activity**

Health

---

**Section II: Object**

**II.1. Scope of the procurement**

**II.1.1. Title**

Levering en installatie van een noodstroomaggregaat van 1 000 Kva  
Reference number: 2019-024

**II.1.2. Main CPV code**

31122000 Generator units

**II.1.3. Type of contract**

Supplies

**II.1.4. Short description**

Zie II.2.4).

**II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

### **II.1.7. Total value of the procurement**

Value excluding VAT: 294 200,00 EUR

## **II.2. Description**

### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: BE222 Arr. Maaseik

Main site or place of performance: RMSC, Boemerangstraat 2, te 3900 Pelt.

### **II.2.4. Description of the procurement**

Onderhavige aanneming omvat de levering, de plaatsing, het aansluiten en de indienststelling van een noodstroomaggregaten met volgende specificaties:

- prime vermogen (PRP volgens ISO 8528) van min. 1 000 kVA/800 kW,
- noodvermogen (LTP volgens ISO 8528) van min. 1 100 kVA/880 kW,
- spanning: 3 x 400 Vac +N,
- frequentie: 50 Hz,
- netsysteem: TN-S,
- frequentiestabiliteit (stabiel regime): +/- 0.25 %,
- performantieklasse volgens ISO 8528/5: G3.

Het noodstroomaggregaat moet zonder manuele tussenkomst de energielevering verzekeren, in geval van afwezigheid van de netspanning.

Eenmaal deze afwezigheid gedetecteerd, moet het noodstroomaggregaat aanlopen en zijn regimesnelheid binnen de 10 seconden bereiken. Daarna kan 70 % van de belasting plots ingeschakeld worden.

Het noodstroomaggregaat wordt geleverd met 11-A CE attest wat impliceert dat de installaties conform zijn aan de van toepassing zijnde specifieke voorschriften en in het bijzonder aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen (of aan hun omzetting in nationale wetgeving), zoals naargelang het geval:

- de Machinerichtlijn 2006/42/EG en wijzigingen,
- de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en wijzigingen,
- de richtlijn 'Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)' 2004/108/EG en wijzigingen,
- en de daaropvolgende aanvullingen en wijzigingen zoals verschenen in het publicatieblad van de EU.

Voor het noodstroomaggregaat moet een EG-verklaring van overeenstemming naar de bijlage II.I.A van de Machinerichtlijn afgeleverd worden.

- De aannemer overhandigt de opdrachtgever een 'CE conformiteitsverklaring' volgens deze reglementaire bepalingen,
- De fabrikant levert een oorspronkelijke gebruiksaanwijzing van de noodstroomaggregaten in de taal van de fabrikanten en een vertaling van de deze gebruiksaanwijzing in het Nederlands.

De uitstoot van de dieselmotor voldoet aan de Vlaremissie eisen en dit voor vast opgesteld aggregaten met > dan 100 en < dan 500 draaiuren per jaar. De aanbieder zal een certificaat van de motor leverancier met de waardes van uitstoot bijvoegen aan zijn aanbieding.

Het aggregaat zal:

- dienst doen als noodvoeding van het ziekenhuis,
- zal ingezet worden ter ondersteuning van het openbare net en zal bijgevolg conform Synergrid eisen uitgevoerd worden.

De geluidsemissie veroorzaakt door het aggregaat zal beperkt worden conform de vigerende wetten, normen en voorschriften Vlaams gewest VLAREM II en lokale voorschriften.

### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Projectplan / Weighting: 15

Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 70

Cost criterion - Name: Verbruik aggregaat bij vollast / Weighting: 5

Cost criterion - Name: TCO over 10 jaar volgens het onderhoudsplan / Weighting: 10

#### **II.2.11. Information about options**

Options: yes

Description of options:

Toegestane opties (zoals omschreven).

Vereiste opties (zoals omschreven in bestek).

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:

no

#### **II.2.14. Additional information**

### **Section IV: Procedure**

---

#### **IV.1. Description**

##### **IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

##### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

##### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

#### **IV.2. Administrative information**

##### **IV.2.1. Previous publication concerning this procedure**

Notice number in the OJ S: [2019/S 151-371883](#)

##### **IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system**

##### **IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice**

### **Section V: Award of contract**

---

**Contract No:** 2019-024

**Title:**

Levering en installatie van een noodstroomaggregaat van 1 000 Kva

A contract/lot is awarded: yes

#### **V.2. Award of contract**

##### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

11/10/2019

##### **V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

**V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: Constructiewerkhuizen van Wingen E. nv

Postal address: Industrieterrein Durmakker 27

Town: Evergem

NUTS code: BE Belgique / België

Postal code: 9940

Country: Belgium

E-mail: [info@vanwingen.be](mailto:info@vanwingen.be)

Telephone: +32 92530800

Fax: +32 92534082

The contractor is an SME: no

**V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the contract/lot: 294 200,00 EUR

**V.2.5. Information about subcontracting**

**Section VI: Complementary information**

---

**VI.3. Additional information**

**VI.4. Procedures for review**

**VI.4.1. Review body**

Official name: Rechtbank eerste aanleg

Town: N.v.t.

Country: Belgium

**VI.5. Date of dispatch of this notice**

25/10/2019