

Poland-Aleksandrów Łódzki: Solar photovoltaic modules**OJ S 173/2023 08/09/2023****Contract award notice****Supplies****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: PGKiM Sp. z o.o.

National registration number: 724-000-40-82

Postal address: ul. 1 Maja 28/30

Town: Aleksandrów Łódzki

NUTS code: PL71 Łódzkie

Postal code: 95-070

Country: Poland

Contact person: Aleksandra Nowak

E-mail: zam_publiczne@pgkimal.pl

Telephone: +48 427121194

Fax: +48 422764349

Internet address(es):Main address: www.pgkimal.plAddress of the buyer profile: <https://platformazakupowa.pl/pn/pgkimal>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Spółka Komunalna

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

"Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach "PGKiM" Sp. z o.o. w Gminie Aleksandrów Łódzki"

Reference number: 4/OZ/2023

II.1.2. Main CPV code

09331200 Solar photovoltaic modules

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych na 5 obiektach „PGKiM” Sp. z o.o. w Gminie Aleksandrów Łódzki w tym min:

- dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną,
 - dostosowanie istniejącego układu pomiarowego na potrzeby instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022r Dz.U Poz.788)
 - dostawę i montaż skutecznej blokady uniemożliwiającej wpływ energii wytworzonej w urządzeniach wytwórczych (panele fotowoltaiczne) do sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej,
 - dostawę i montaż skutecznej blokady uniemożliwiającej wpływ energii wytworzonej w urządzeniach wytwórczych (panele fotowoltaiczne) po wyłączeniu zasilania w sieci energetyki zawodowej
2. Szczegółowy opis i zakres poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawiera: SWZ wraz z załącznikami oraz dokumentacja projektowa - stanowiące zał. do SWZ.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 2 005 446,47 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach "PGKiM" Sp. z o.o. w Gminie Aleksandrów Łódzki - Siedziba Spółki "PGKiM"
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

09330000 Solar energy, 09331200 Solar photovoltaic modules, 45000000 Construction work, 45111200 Site preparation and clearance work, 45223200 Structural works, 45310000 Electrical installation work, 45311200 Electrical fitting work, 45315300 Electricity supply installations, 45317300 Electrical installation work of electrical distribution apparatus, 45400000 Building completion work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: Siedziba "PGKiM" Sp. z o.o. ul. 1 Maja 28/30; 95-070 Aleksandrów Łódzki

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem części 1 jest budowa instalacji fotowoltaicznej w Siedzibie Spółki. Minimalna moc instalacji wynosi 38,25kWp, zaś maksymalna nie powinna przekroczyć mocy 38,95kWp. Panele umieszczone zostały na konstrukcji CCARPORT CPE o pochyleniu około 10o nad miejscami parkingowymi, na jednej połaci konstrukcyjnej nie związanej z gruntem od strony południowej. Moc instalacji wynosi 38 880 Wp, instalacja składa się z 72 paneli o mocy 540 Wp każdy bifacjalny. Połączone są w 4 Stringi (dwa Stringi po 18 paneli podłączone do MPPT-1; oraz dwa stringi z 18 panelami podłączony do MPPT-2 falownika. Energia z instalacji wykorzystana zostanie na potrzeby Inwestora. Nadwyżka energii zostanie zablokowana poprzez ARPC CONTROL i nie będzie przesyłana do sieci operatora PGE DYSTRYBUCJA oddział w Łodzi.
Okablowanie DC prowadzono w peszlach UV pod panelami i umocowane na konstrukcji CARPORT CPE, falownik SOFAR 36KTL-X3 zostanie zamontowany pod konstrukcją

CARPORT CPE od strony pomieszczenia rozdzielnic RG-NN oraz zamontowana zostanie rozdzielnica NEO IP-54 2 x 12 mod natynkowa z ochronnikami DC, AC i zabezpieczeniem falownika. Następnie okablowanie zostanie doprowadzone na szczycie konstrukcji w rurze osłonowej odpornej na UV do ziemi oraz doprowadzone w rurze osłonowej w ziemi do pomieszczenia rozdzielnic RG-NN w którym znajduje się główne przyłącze operatora sieci. Trasa kablowa AC doprowadzona w gruncie w rurze osłonowej DVK-50 na głębokości około 0,7m i wprowadzona do budynku poprzez istniejący kanał kablowy znajdujący się w pomieszczeniu RG-NN w posadce. W trasie kabla należy ułożyć rurę OPTO 40 do doprowadzenia skrętki żelowanej Cat. 6e. Przewód uziemiający LGY 1x16mm do uziemienia konstrukcji paneli, falownika, oraz ochronników DC i AC na konstrukcji CARPORT CPE połączono z uziomem w RG-NN. Konstrukcja CARPORT CPE miejsca parkingowe oddalona jest od budynku głównego PGKiM sp. z o.o. na odległość 9,3m co pozwala na montaż modułów DC bez optymalizatorów zmniejszających napięcie pracy przy zaniku napięcia AC do wartości bezpiecznej 24V DC.

Napięcie DC o wartościach do 800V będzie występowało wyłącznie na dachu konstrukcji parkingowej CARPORT CPE do falownika co w żaden sposób nie stwarza zagrożenia podczas gaszenia budynku biurowego i socjalnego PGKiM sp. z o.o. Powrót do poprzedniego stanu produkcji energii PV nastąpi poprzez podanie napięcia AC 230V na falownik.

Wykonanie konstrukcji CARPORT CPE należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, oraz zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z konstrukcją CARPORT CPE i instrukcją montażu paneli fotowoltaicznych do zamontowanej konstrukcji CARPORT CPE. Nie zastosowanie się do wytycznych producenta może skutkować uszkodzeniem konstrukcji lub paneli podczas użytkowania instalacji fotowoltaicznej.

Konstrukcja CARPORT CPE niezwiązana trwale z gruntem należy posadowienie na podłożu wykonać zgodnie z specyfikacją dostarczoną przez producenta konstrukcji.

Odnosnie konstrukcji carportu- należy tak zaprojektować konstrukcję, aby przy wymiarze długości 26 m powstało 10 miejsc parkingowych, każde o szerokości około 360-267 cm.

Konkretnie dotyczy to rozstawu lub zwiększenia ilości podpór konstrukcji pod panele.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera: SWZ wraz z załącznikami oraz dokumentacja projektowa, przedmiary robót - stanowiące załączniki do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji / Weighting: 25

Price - Weighting: 75

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 (EFRR) Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.1.1. odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 odnawialne źródła energii-ZIT.

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach "PGKiM" Sp. z o.o. w Gminie Aleksandrów Łódzki - SUW Bełdów 34a.

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

09330000 Solar energy, 09331200 Solar photovoltaic modules, 45000000 Construction work, 45111200 Site preparation and clearance work, 45223200 Structural works, 45310000 Electrical installation work, 45311200 Electrical fitting work, 45315300 Electricity supply installations, 45317300 Electrical installation work of electrical distribution apparatus, 45400000 Building completion work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: SWU Bełdów 34a

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia części 2 jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,52kWp. Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej z przeznaczeniem pokrycia zapotrzebowania Stacji Uzdatniania Wody w Bełdowie, a w szczególności dla zapewnienia energii dla pomp obiegowych. W celu montażu paneli zostanie zbudowana konstrukcja wsporcza o wymiarach 12/10m i wysokości od strony zachodniej 4,2 m zaś od strony wschodniej 3,3m oraz o pochyleniu dachu około 15o nad terenem zielonym, na jednej połaci konstrukcyjnej trwale związanej z gruntem (w załączeniu rysunki konstrukcji 1,2,3,4,5,6,7). Kierunek ułożenia paneli południowo / wschodni. Panele zostaną ułożone na konstrukcji wsporczej w czterech rzędach po 9 szt. panela PV na każdy rząd. Zostanie wykonane przyłączenie do sieci energetycznej oraz blokada eksportu do sieci poprzez zastosowanie automatyki umożliwiającej zablokowanie nadwyżki energii w falowniku. Wszystkie rozwiązania należy wykonać zgodnie z projektem w załączniku numer 2.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera: SWZ wraz z załącznikami oraz dokumentacja projektowa, przedmiary robót - stanowiące załączniki do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji / Weighting: 25

Price - Weighting: 75

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 (EFRR) Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.1.1. odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 odnawialne źródła energii-ZIT.

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach "PGKiM" Sp. z o.o. w Gminie Aleksandrów Łódzki - SUW Prawęcice 54a.

II.2.2. Additional CPV code(s)

09330000 Solar energy, 09331200 Solar photovoltaic modules, 45000000 Construction work, 45111200 Site preparation and clearance work, 45223200 Structural works, 45310000 Electrical installation work, 45311200 Electrical fitting work, 45315300 Electricity supply installations, 45317300 Electrical installation work of electrical distribution apparatus, 45400000 Building completion work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: SUW Prawęcice 54a

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia części 3 jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,56kWp. Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej z przeznaczeniem pokrycia zapotrzebowania Stacji Uzdatniania Wody w Prawęcicach, a w szczególności dla zapewnienia energii dla pomp obiegowych.

Panele umieszczone na konstrukcji o pochyleniu około 25o nad terenem zielonym, na jednej połąci konstrukcyjnej nie związanej trwale z gruntem od strony południowej. Instalacja składać się będzie z 24 paneli, połączonych w 2 Stringi. Energia z instalacji wykorzystana zostanie na potrzeby Inwestora. Zostanie wykonane przyłączenie do sieci energetycznej. Nadwyżka energii w dni wolne i świąteczne zostanie zablokowana w falowniku poprzez odpowiednią blokadę eksportu i nie będzie przesyłana do sieci dystrybucyjnej operatora. Wszystkie rozwiązania należy wykonać zgodnie z projektem w załączniku numer 3.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera: SWZ wraz z załącznikami oraz dokumentacja projektowa, przedmiary robót - stanowiące załączniki do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji / Weighting: 25

Price - Weighting: 75

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 (EFRR) Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.1.1. odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 odnawialne źródła energii-ZIT.

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach "PGKiM" Sp. z o.o. w Gminie Aleksandrów Łódzki - SUW Aleksandrów Łódzki, 11 Listopada 101

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

09330000 Solar energy, 09331200 Solar photovoltaic modules, 45000000 Construction work,

45111200 Site preparation and clearance work, 45223200 Structural works, 45310000 Electrical installation work, 45311200 Electrical fitting work, 45315300 Electricity supply installations, 45317300 Electrical installation work of electrical distribution apparatus, 45400000 Building completion work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: SUW Aleksandrów Łódzki, 11 Listopada 101

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia części 4 jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,44 kW (2 x 49,72kW).

Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej z przeznaczeniem częściowego pokrycia zapotrzebowania Stacji Uzdatniania Wody w Aleksandrowie Łódzkim, w szczególności dla zapewnienia energii dla pomp obiegowych wraz z wymianą przekładników prądowych i napięciowych do wykonania automatyki blokady eksportu do sieci, zabezpieczenia mocowego oraz układu pomiarowego do rozliczeń z operatorem PGE.

Panele umieszczone na konstrukcji gruntowej o pochyleniu około 25 stopni na terenie otwartym ogrodzonym przez Inwestora ogrodzeniem siatkowym uniemożliwiającym osobom postronnym dostanie się bezpośrednio do instalacji fotowoltaicznej. Położenie paneli w kierunku południowym. Pod panelami na konstrukcji zostanie umieszczony falownik.

Moc maksymalna instalacji każdej wynosi 49 720 Wp, każda instalacja składa się z 113 paneli o mocy 440 Wp każdy. Każda połączona w sześć Stringów. Energia z instalacji wykorzystana zostanie na potrzeby Inwestora. Zostanie wykonane przyłączenie do sieci energetycznej.

Nadwyżka zostanie zablokowana poprzez w falowniku poprzez odpowiednią blokadę eksportu i nie będzie przesyłana do sieci operatora.

Zaprojektowano wymianę przekładników prądowych i napięciowych dla każdej sekcji z uwagi na budowę instalacji fotowoltaicznej do 50kWp z blokadą eksportu do sieci realizowaną po stronie Sn 15kV poprzez sterowniki automatyki pobierające dane mocy pobieranej za pomocą analizatora z przekładników prądowych i napięciowych oraz realizujące wyłączenie instalacji fotowoltaicznej w przypadku zaniku napięcia za pomocą wyłącznika z zdalnym napędem.

Układ pomiarowy na rdzeniu 1 przekładników prądowych i napięciowych każdej sekcji służy do rozliczeń z PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Łódź.

Wymiana przekładników będzie polegać na wymianie istniejących jednofazowych przekładników prądowych 15/5 kl. 0,5 10VA FS-5 oraz jednofazowych przekładników napięciowych na nowe przekładniki prądowe i napięciowe.

Wymiana polega na demontażu istniejących przekładników prądowych i napięciowych jednofazowych na nowe prądowe trójfazowe oraz napięciowe czterofazowe dostosowane do blokady eksportu energii do sieci, oraz w przyszłości do telemechaniki instalacji fotowoltaicznej. Istniejące obwody wtórne przekładników zostaną wymienione na nowe napięciowe DY 5x1,5mm² oraz prądowe DY 6x1x2,5mm².

Istniejące liczniki A1500 zostaną przeniesione do nowej rozdzielni licznikowej wraz z modemem komunikacyjnym zgodnym z wymogami TPA oraz zasilonym z zasilacza buforowego 600/120VA znajdującej się w pomieszczeniu RGNN.

Utrzymana zostanie również obecna możliwość podglądu parametrów sieci oraz zużycia energii poprzez bezpośredni odczyt liczników energii na komputerze znajdującym się na SUW Aleksandrów Łódź 11 listopada 101.

Wszystkie rozwiązania należy wykonać zgodnie z projektem w załączniku numer 4,5,6,7.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera: SWZ wraz z załącznikami oraz dokumentacja projektowa, przedmiary robót - stanowiące załączniki do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji / Weighting: 25

Price - Weighting: 75

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 (EFRR) Osi
Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.1.1. odnawialne źródła energii,
Poddziałanie IV.1.1 odnawialne źródła energii-ZIT.

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach "PGKiM" Sp. z o.o. w Gminie Aleksandrów
Łódzki - Oczyszczalnia Ścieków Ruda Bugaj.

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

09330000 Solar energy, 09331200 Solar photovoltaic modules, 45000000 Construction work,
45111200 Site preparation and clearance work, 45223200 Structural works, 45310000
Electrical installation work, 45311200 Electrical fitting work, 45315300 Electricity supply
installations, 45317300 Electrical installation work of electrical distribution apparatus,
45400000 Building completion work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: Oczyszczalnia Ścieków Ruda Bugaj 21

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia części 5 jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 99 750Wp
(moc minimalna wynosi 99 000Wp, moc maksymalna wynosi 99 995Wp) na Oczyszczalni
Ścieków w Rudzie Bugaj

Zakres robót na Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21.

Wszystkie roboty i zastosowane urządzenia i materiały powinny być zgodne z projektem
technicznym budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Rudzie
Bugaj 21.

Zakres robót obejmuje co najmniej:

Wykonanie systemu montażowego (wsporcze) pod panele fotowoltaiczne.

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu wiaty do mocy maksymalnej (do 100kWp).

Podłączenia paneli fotowoltaicznych do falowników 2 x 45kWp

Montaż zabezpieczeń instalacji po stronie DC i AC

Wykonanie nowego złącza ZK-3A w celu przyłączenia falowników do instalacji AC 0,4kV.

Ułożenie dwóch linii kablowych w ziemi do każdego z falowników kablem YAKXS
4x35mm²+1x35mm².

Wykonanie nowego złącza ZK-6 do wyłączenia pożarowego dostosowane do docelowej mocy
obiektu 380kW.

Ułożenie linii kablowej od złącza ZK-3 do ZK-kablem YAKXS 3x120mm²+1x70mm²
Wykonanie nowe złącze ZK-2A z automatyką PV.
Ułożenie linii kablowej od ZK-6 do ZK-2 kablem ułożonym w ziemi 4X(YAKXS 3x240mm²) +YAKXS 1x240mm². W tym samym wykopie i tą samą trasą poprowadzić kabel UTP-6a żelowany w rurze „opto” o średnicy 40mm. Złącze ZK-2 zlokalizować przy stacji abonenckiej.
Budowę układu blokady eksportu do sieci w stacji abonenckiej
Budowę automatyki dostosowanej do telemechaniki (rozbudowa PV do 350kWp).
Budowę systemu monitoringu energii produkowanej przez każdy z falowników oraz łącznie, zawierająca wyniki na dedykowanym portalu internetowym (pomiar energii zielonej).
Wymianę przekładników pomiarowych prądowych i napięciowych w rozdzielnicy głównej SN i uzgodnienie wymiany w zakładzie energetycznym.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera: SWZ wraz z załącznikami oraz dokumentacja projektowa, przedmiary robót - stanowiące załączniki do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji / Weighting: 25

Price - Weighting: 75

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 (EFRR) Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.1.1. odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 odnawialne źródła energii-ZIT.

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedureAccelerated procedureJustification:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z dyspozycji art. 138 ust. 2 pkt. 1.

Zamawiający opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne o którym mowa w art. 89 UPZP

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 110-345712](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach "PGKiM" Sp. z o.o. w Gminie Aleksandrów Łódzki - Siedziba Spółki "PGKiM"

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

22/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 6

Number of tenders received from SMEs: 5

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 6

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: JustOze Justyna Pająk

National registration number: 7962796483

Postal address: Kilińskiego 5

Town: Jedlnia-Letnisko

NUTS code: PL921 Radomski

Postal code: 26-630

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 1 819 577,87 PLN

Total value of the contract/lot: 171 548,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach "PGKiM" Sp. z o.o. w Gminie Aleksandrów Łódzki - SUW Bełdów 34a.

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Lot No: 3

Title:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach "PGKiM" Sp. z o.o. w Gminie Aleksandrów Łódzki - SUW Prawęcice 54a.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

25/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 6

Number of tenders received from SMEs: 5

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 6

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Healthier Air Sp. z o.o.

National registration number: 7343619004

Postal address: Mostki 89

Town: Nowy Sącz

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Postal code: 33-340

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 70 736,87 PLN

Total value of the contract/lot: 54 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4

Lot No: 4

Title:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach "PGKiM" Sp. z o.o. w Gminie Aleksandrów Łódzki - SUW Aleksandrów Łódzki, 11 Listopada 101

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

25/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Healthier Air Sp. z o.o.

National registration number: 7343619004

Postal address: Mostki 39

Town: Nowy Sącz

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Postal code: 33-340

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 620 921,99 PLN

Total value of the contract/lot: 421 400,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 5

Lot No: 5

Title:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach "PGKiM" Sp. z o.o. w Gminie Aleksandrów Łódzki - Oczyszczalnia Ścieków Ruda Bugaj.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

18/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k

National registration number: 7312045200

Postal address: Kudrowice 12

Town: Pabianice

NUTS code: PL712 Łódzki

Postal code: 95-200

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 860 051,33 PLN

Total value of the contract/lot: 465 473,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

1. WIZJA LOKALNA nie jest obowiązkowa, niemniej jednak zaleca się jej odbycie.
2. PODSTAWY WYKLUCZENIA: Z postępowania wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w:
 - art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia), z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp,
 - art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy Pzp (dodatkowe/fakultatywne przesłanki wykluczenia),
 - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
 - art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
3. Zamawiający przewiduje procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp. Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający zgodnie z art. 126 ust.1 Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych Rozdział -10.3 SWZ. Dokumenty podmiotów zagranicznych - Rozdział 10.5 SWZ
5. KLAUZULA ZATRUDNIENIA: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaj czynności: prace pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z montażem i uruchomieniem dostarczanego sprzętu/urządzeń.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (art. 118 ust.1 Pzp).
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17 A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowy opis środków ochrony prawnej znajdują się w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych w rozdziale IX - Środki Ochrony Prawnej i dokumentach postępowania.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Departament Odwołań Urzędu

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587700

VI.5. Date of dispatch of this notice

05/09/2023