

Germany-Frankfurt-on-Main: Architectural, engineering and planning services**OJ S 203/2023 20/10/2023****Contract award notice – utilities****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: DB Energie GmbH (Bukr 31)

Postal address: Pfarrer-Perabo-Platz 2

Town: Frankfurt Main

NUTS code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Postal code: 60326

Country: Germany

Contact person: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Einkauf Architekten-/Ingenieurleistungen, Dienstleistungen (FE.El-S-A), Sandstraße 38-40, 90443 Nürnberg

E-mail: Boris.Koerner@deutschebahn.com

Telephone: +49 9112193078

Fax: +49 69260913730

Internet address(es):Main address: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>**I.6. Main activity**

Railway services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

ABS 36; Brennernordzulauf; Projektsteuerung

Reference number: 22FEI62825

II.1.2. Main CPV code

71240000 Architectural, engineering and planning services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

ABS 36; Brennernordzulauf; Projektsteuerung

übertragene Leistung: LS 1

optionale Leistung: LS 2

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

71240000 Architectural, engineering and planning services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE213 Rosenheim, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Description of the procurement

Zu betreuende Baumaßnahme(n)

Die hauptsächlichen Gewerke in der vorliegenden Ausschreibung sind:

DB Energie-Anlagen zur Bahnstromversorgung:

Erneuerung der Unterwerke Mark-Schwaben und Grafring,

Neubau Schaltwerk Finsing, Neubau der Unterwerke Waldering Fischbach, Neubau Sp

Ostermünchen, Erweiterung der Bahnstromleitung BL 537, Neubau einer Bahnstromleitung und Fernwirklinien zur Steuerung und Überwachung der Oberleitung.

DB Energie-Anlagen zum Notfallpersonenschutz und zur Tunnelversorgung

Bahnstromversorgung:

Neubau 50-Hz Trafostationen und Neubau OLSP's

Die ABS/NBS München - Rosenheim – Grenze D/A ist gemäß Verordnung (EU) Nr. 1316 /2013 Teil des Scandinavien-Mediterranean-Corridor (RFC 3 / CORE 5 / TEN-V).

Durch den Ausbau der Schieneninfrastruktur im Großprojekt ABS 36 Brenner-Nordzulauf werden bei der DB Energie GmbH Maßnahmen notwendig, um die geplante Infrastruktur betreiben und energietechnisch versorgen zu können.

Im Zuge der Vorentwurfsplanung soll für ein Schaltwerk, vier Unterwerke, ein Schaltposten, zwei Bahnstromleitungen, Fernwirklinien, OLSP'en und mehrere Mittelspannungsanlagen die möglichen Varianten und ihre Machbarkeiten untersucht werden.

Darauf aufbauend muss dann die Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung für diese Anlagen erarbeitet werden.

Für die Bahnstromschaltanlagen sind dies:

1. Sw Finsing

Am BL-Mast 1384 der Leitung 521 beginnt die BL 536 in Richtung Markt Schwaben. Im Zuge des Neubaus des BNZ kommt der Leitung 536 zukünftig eine höhere Bedeutung zu, weshalb hier der Neubau eines Schaltwerkes zur Verbesserung der Versorgungssicherheit untersucht werden soll.

2. Uw Markt-Schwaben

Das Uw muss um einen zusätzlichen BL-Abzweig erweitert werden. Dies wird im Zuge einer Kompletterneuerung geschehen.

3. Uw Grafring

Das Uw Grafring soll zukünftig zweisystemig über die BL 537 an das Uw Markt-Schwaben angebunden werden. Hierfür wird ein Ausbau um ein BL-Feld in der 110-kV-Schaltanlage notwendig. Das Uw Grafring ist dem PFA 1 des Brennernordzulaufs zugeordnet.

4. Sp Ostermünchen

An der Verknüpfungsstelle zwischen Bestands- und Neubaustrecke muss ein Schaltposten errichtet werden. Der Sp Ostermünchen ist dem PFA 2 des Brennernordzulaufs zugeordnet.

5. Uw Waldering

Im Raum Waldering muss ein neues Unterwerk errichtet werden, das dort dann direkt in einen geplanten Tunnel einspeist. Das Uw Waldering ist dem PFA 3 des Brennernordzulaufs zugeordnet.

6. Uw Fischbach

Im Raum Fischbach muss ein neues Unterwerk errichtet werden, was dann am geplanten Tunnelmund einspeisen kann. Das Uw Fischbach ist dem PFA 3 des Brennernordzulaufs zugeordnet.

Für die Bahnstromleitung ergeben sich zwei Teilprojekte:

1. Ausbau BL 537

Die bestehende BL muss um ein System erweitert werden.

2. Neubau BL Waldering – Fischbach

Zwischen beiden neu zu errichtenden Unterwerken muss eine Bahnstromleitung errichtet werden. Geplant ist die Nutzung einer bestehenden 50Hz Trasse der Bayernwerke.

Weitere notwendige Anlagen sind Fernwirklinie, OLSP und 50-Hz-Trafostationen.

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Leistungsstufe 2

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Negotiated procedure with prior call for competition

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 097-304093](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Title:

ABS 36; Brennernordzulauf; Projektsteuerung

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

09/08/2023

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Mailänder Consult GmbH

Town: Stuttgart

NUTS code: DE111 Stuttgart, Stadtkreis

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot**V.2.5. Information about subcontracting****V.2.6. Price paid for bargain purchases****Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer des Bundes

Postal address: Villemomblerstr. 76

Town: Bonn

Postal code: 53123

Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Date of dispatch of this notice

16/10/2023