

442463-2026 - Hange

Poola – Lambid ja valgustid – Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz z wymianą instalacji zasilającej w tunelu na skrzyżowaniu ulic Generała Stanisława Sosabowskiego z ulicą Wasilkowską w Białymstoku

OJ S 122/2026 29/06/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Asjad

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Miasto Białystok

E-posti aadress: zzp@um.bialystok.pl

Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz z wymianą instalacji zasilającej w tunelu na skrzyżowaniu ulic Generała Stanisława Sosabowskiego z ulicą Wasilkowską w Białymstoku

Kirjeldus: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz z wymianą instalacji zasilającej w tunelu na skrzyżowaniu ulic Generała Stanisława Sosabowskiego z ulicą Wasilkowską w Białymstoku. 2.Zakres zamówienia obejmuje: 1) dostawę i montaż nowych opraw oświetleniowych typu BGP 237 T25 DM10/740 1xLED 740-4s 445W/74000 lm mocowanych na uchwycie AGP 235 MB Bracket – w ilości 10 szt. w miejsce uszkodzonych opraw typu BGP 237 T25 DM10/740 1xLED 740-4s 445W/74000 lm, 2) dostawę i montaż opraw oświetleniowych typu BGP 235 T25 DM10/740 1xLED 740-4s 31,5W/5000 lm mocowanych na uchwycie AGP 235 MB Bracket – w ilości 4 szt., w miejsce uszkodzonych opraw typu BGP 235 T25 DM10/740 1xLED 740-4s 31,5W/5000 lm, 3)montaż nowej szyby z uszczelką AGP235 GLASS With Gasket 49940200 w istniejącej oprawie typu BGP 237 T25 DM10/740 1xLED 740-4s 445W/74000 lm – 1 szyba z uszczelką, 4)demontaż istniejących opraw typu BGP 237 i BGP 235 w ilości 11szt i ponowny ich montaż na uchwytach AGP 235 MB Bracket – 22 szt. uchwytów AGP 235 MB Bracket, 5)dostawę i montaż kabla zasilającego typu YKY 3x4mm² - 88 m – wymiana całego odcinka od pierwszej do ostatniej oprawy – program oświetlenia nocny, 6)dostawę i montaż kabla zasilającego typu YKY 5x6mm²- 88 m – wymiana całego odcinka od pierwszej do ostatniej oprawy – program oświetlenia dzienny pochmurny, 7)dostawę i montaż kabla zasilającego typu YKY 5x6mm²- 88 m – wymiana całego odcinka od pierwszej do ostatniej oprawy – program oświetlenia dzienny słoneczny, 8)dostawę i montaż puszek łączeniowej przelotowo-rozgałęźnej hermetycznej IP 65– 26 szt. 9)dostawę i montaż koryta kablowego 20 m, 10)wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia dla wymieniających obwodów oświetleniowych (nocny, dzienny, dzienny słoneczny). 11)Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia oraz wyników wykonanych pomiarów elektrycznych. 12)Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać

własnym kosztem i staraniem wszelkie decyzje, opinie, uzgodnienia wymagane przepisami zezwalające na przeprowadzenie prac w ciągu drogi krajowej. 3. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy – załącznik nr 8 do SWZ.

Menetluse tunnus: 7c8603a9-11cc-4c97-9a5f-5295502ad6e5

Sisemine tunnus: ZDM-XII.271.12.2026

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 31520000 Lambid ja valgustid

Täiendav liigitus (cpv): 45316110 Teedevalgustuse paigaldamine, 45311100 Elektrijuhtmete paigaldustööd, 45311200 Elektriseadmete paigaldustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Białostocki (PL841)

Riik: Poola

Lisateave: Miasto Białystok

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: I. W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA: 1. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca dołącza do oferty: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/ESPD (zwany dalej „JEDZ”) – o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - na lub wg załącznika nr 2 do SWZ. Oświadczenie należy wypełnić zgodnie z instrukcją, która znajduje się na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/uzp> zakładka: E-usługi /JEDZ, (<https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>). Formularz wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formie elektronicznej (w formacie .xml - do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na Platformie. Uwaga: W części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) Wykonawca może wypełnić wyłącznie sekcję α (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji), 2. nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca dołącza do oferty: oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - na lub wg zał. nr 2a do SWZ. II. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU, SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z rozdz. VIII SWZ. III. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z rozdz. IX SWZ. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU zostały określone w rozdz. V SWZ. V. WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, zgodnie z Rozdz. X SWZ.

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz z wymianą instalacji zasilającej w tunelu na skrzyżowaniu ulic Generała Stanisława Sosabowskiego z ulicą Wasilkowską w Białymstoku

Kirjeldus: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz z wymianą instalacji zasilającej w tunelu na skrzyżowaniu ulic Generała Stanisława Sosabowskiego z ulicą Wasilkowską w Białymstoku. 2.Zakres zamówienia obejmuje: 1) dostawę i montaż nowych opraw oświetleniowych typu BGP 237 T25 DM10/740 1xLED 740-4s 445W/74000 lm mocowanych na uchwycie AGP 235 MB Bracket – w ilości 10 szt. w miejsce uszkodzonych opraw typu BGP 237 T25 DM10/740 1xLED 740-4s 445W/74000 lm, 2) dostawę i montaż opraw oświetleniowych typu BGP 235 T25 DM10/740 1xLED 740-4s 31,5W/5000 lm mocowanych na uchwycie AGP 235 MB Bracket – w ilości 4 szt., w miejsce uszkodzonych opraw typu BGP 235 T25 DM10/740 1xLED 740-4s 31,5W/5000 lm, 3)montaż nowej szyby z uszczelką AGP235 GLASS With Gasket 49940200 w istniejącej oprawie typu BGP 237 T25 DM10/740 1xLED 740-4s 445W/74000 lm – 1 szyba z uszczelką, 4)demontaż istniejących opraw typu BGP 237 i BGP 235 w ilości 11szt i ponowny ich montaż na uchwytach AGP 235 MB Bracket – 22 szt. uchwytów AGP 235 MB Bracket, 5)dostawę i montaż kabla zasilającego typu YKY 3x4mm² - 88 m – wymiana całego odcinka od pierwszej do ostatniej oprawy – program oświetlenia nocny, 6)dostawę i montaż kabla zasilającego typu YKY 5x6mm²- 88 m – wymiana całego odcinka od pierwszej do ostatniej oprawy – program oświetlenia dzienny pochmurny, 7)dostawę i montaż kabla zasilającego typu YKY 5x6mm²- 88 m – wymiana całego odcinka od pierwszej do ostatniej oprawy – program oświetlenia dzienny słoneczny, 8)dostawę i montaż puszek łączeniowej przelotowo-rozgałęźnej hermetycznej IP 65– 26 szt. 9)dostawę i montaż koryta kablowego 20 m, 10)wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia dla wymienianych obwodów oświetleniowych (nocny, dzienny, dzienny słoneczny). 11)Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia oraz wyników wykonanych pomiarów elektrycznych. 12)Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać własnym kosztem i staraniem wszelkie decyzje, opinie, uzgodnienia wymagane przepisami zezwalające na przeprowadzenie prac w ciągu drogi krajowej. 3. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy – załącznik nr 8 do SWZ.

Sisemine tunnus: ZDM-XII.271.12.2026

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 31000000 Elektrimasinad, -aparaadid, -seadmed ja -tarvikud; valgustus
Täiendav liigitus (cpv): 31520000 Lambid ja valgustid, 45316110 Teedevalgustuse paigaldamine, 45311100 Elektrijuhtmete paigaldustööd, 45311200 Elektriseadmete paigaldustööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Białostocki (PL841)

Riik: Poola

Lisateave: Miasto Białystok

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 4 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Kirjeldus: cena ofertowa

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: poola keel

Hankedokumentide aadress: <https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: poola keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses (EL) nr 910/2014)

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 90 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 28/07/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Koht: <https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/>

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: zgodnie z projektem umowy stanowiącym zał. nr 8 do SWZ.

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Krajowa Izba Odwoławcza

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: 1) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie. 3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Miasto Białystok

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Krajowa Izba Odwoławcza

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Miasto Białystok

Pakkumusi menetlev organisatsioon: Miasto Białystok

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Miasto Białystok

Registreerimisnumber: 9662117220

Osakond: Urząd Miejski w Białymstoku

Postiaadress: ul. Słonimska 1

Linn: Białystok

Sihtnumber: 15-950

Riik – jaotus (NUTS): Białostocki (PL841)

Riik: Poola

Kontaktpunkt: Biuro Zamówień Publicznych

E-posti aadress: zzp@um.bialystok.pl

Telefon: +48 85 8696270

Internetiaadress: www.bialystok.pl

Teabevahetuse lõpp-punkt (URL): <https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/>

Hankija profil: <https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

Pakkumusi menetlev organisatsioon

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Krajowa Izba Odwoławcza

Registreerimisnumber: 5262239325

Osakond: Krajowa Izba Odwoławcza

Postiaadress: ul. Postępu 17a

Linn: Warszawa

Sihtnumber: 02-676

Riik – jaotus (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Riik: Poola

Kontaktpunkt: Krajowa Izba Odwoławcza

E-posti aadress: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 22 4587801

Internetiaadress: <https://uzp.gov.pl/kio>

Teabevahetuse lõpp-punkt (URL): <https://uzp.gov.pl/kio>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0000

Ametlik nimi: Publications Office of the European Union

Registreerimisnumber: PUBL

Linn: Luxembourg

Sihtnumber: 2417

Riik – jaotus (NUTS): Luxembourg (LU000)

Riik: Luksemburg

E-posti aadress: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetiaadress: <https://op.europa.eu>

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 2cc050b9-ac45-4834-935d-7a37ec1bc556 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 26/06/2026 11:14:26 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: poola keel

Teate avaldamise number: 442463-2026

ELT S väljaande number: 122/2026

Avaldamise kuupäev: 29/06/2026