

622342-2026 - Mise en concurrence

Grèce – Équipement électromécanique – Δ8418

OJ S 174/2026 09/09/2026

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement

Fournitures

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Adresse électronique: diagonismoi@eydap.gr

Forme juridique de l'acheteur: Entreprise publique

Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Δ8418

Description: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Identifiant de la procédure: c4fc0844-dbd6-48e8-b7ea-ec72da555a8f

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 31720000 Équipement électromécanique

2.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: ΩΡΩΠΟΥ 156

Ville: ΓΑΛΑΤΣΙ

Code postal: 11146

Subdivision pays (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Pays: Grèce

2.1.3. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 1 806 563,00 EUR

2.1.4. Informations générales

Base juridique:

Autre

N. 4412/16, Βιβλίο ΙΙ -

2.1.6. Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Document de marché

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: Δ8418

Description: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 31720000 Équipement électromécanique

Options:

Description des options: Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης έως 10% της αρχικής προϋπολογισθείσας δαπάνης και μέχρι του ποσού των εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων, διακοσίων τριάντα τριών ευρώ (164.233,00€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, το οποίο αφορά σε επιπλέον υπηρεσίες εγκατάστασης, εξοπλισμών και υλικών εγκατάστασης, τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν εκ των προτέρων.

5.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Pays: Grèce

5.1.3. Durée estimée

Durée: 12 Mois

5.1.4. Reconduction

Nombre maximum de reconductions: 1

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 1 806 563,00 EUR

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: grec

Adresse des documents de marché: <https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/501111>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requisite

Adresse de soumission: <https://nepps.eprocurement.gov.gr>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: grec

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 02/10/2026 12:00:00 (UTC+03:00) Heure d'été de l'Europe orientale

Durée de validité des offres: 12 Mois

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 05/10/2026 12:00:00 (UTC+03:00) Heure d'été de l'Europe orientale

Lieu: Όπως προβλέπεται στο Τεύχος Διακήρυξης

Informations complémentaires: Επιτροπή Διαγωνισμού

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: Όπως προβλέπεται στο Τεύχος Διακήρυξης

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Όπως προβλέπεται στο Τεύχος Διακήρυξης

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Numéro d'enregistrement: 1039.F00987.0001

Département: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Adresse postale: ΩΡΩΠΟΥ 156

Ville: ΓΑΛΑΤΣΙ

Code postal: 11146

Subdivision pays (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Pays: Grèce

Adresse électronique: diagonismoi@eydap.gr

Téléphone: 2102144444

Télécopieur: 2102144444

Adresse internet: <https://www.eydap.gr>

Profil de l'acheteur: www.eydap.gr

Rôles de cette organisation:

Acheteur

8.1. ORG-0002

Nom officiel: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Numéro d'enregistrement: 1000.E00961.0001
Adresse postale: ΘΗΒΩΝ 196-198 (5ος ΟΡΟΦΟΣ)
Ville: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΗΣ - ΝΙΚΑΙΑ
Code postal: 18233
Subdivision pays (NUTS): Πειραιάς, Νήσοι (EL307)
Pays: Grèce
Adresse électronique: grafeioproedrou@aepp-procurement.gr
Téléphone: 2132141227
Télécopieur: 2132141227
Adresse internet: <https://www.aepp-procurement.gr>
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours

8.1. ORG-0000

Nom officiel: Publications Office of the European Union
Numéro d'enregistrement: PUBL
Ville: Luxembourg
Code postal: 2417
Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)
Pays: Luxembourg
Adresse électronique: ted@publications.europa.eu
Téléphone: +352 29291
Adresse internet: <https://op.europa.eu>
Rôles de cette organisation:
TED eSender

10. Changement

Version de l'avis antérieur à modifier

:

505453-2026

Principale raison du changement

:

Mise à jour d'informations

Description

:

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προβαίνει σε παροχή διευκρινίσεων επί του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων Δ8418 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» (Δ8418) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 501111), ως εξής: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Στην σελίδα 75 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο «3.3 Αυτόματη βάνα διατήρησης πίεσης ανάντι (PSV)» αναγράφεται «Σύμφωνα με Υδραυλική Μελέτη που εκπονήθηκε από την υπηρεσία, θα πρέπει να τοποθετηθεί βάνα διατήρησης πίεσης ανάντι, στον αγωγό πλήρωσης της δεξαμενής Ανοίξης. Η βάνα αυτή θα τοποθετηθεί από την ΕΥΔΑΠ και είναι εντός των υποχρεώσεων του Αναδόχου.». Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν υπάγεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου η προμήθεια της βάνας, καθώς δεν υπάρχει στον κατάλογο υλικών. Αν ναι παρακαλούμε όπως μας δοθούν περεταίρω τεχνικά στοιχεία. Απάντηση

ΕΥΔΑΠ: Αναφορικά με την αυτόματη βάνα διατήρησης πίεσης ανάντι (PSV), διευκρινίζεται ότι η προμήθεια και εγκατάσταση της θα πραγματοποιηθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. και δεν αποτελεί αντικείμενο προμήθειας του Αναδόχου. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 3 - Παρακαλούμε να μας παρέχετε τις τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων παρεχόμετρων (Flow Meters), α/α 1.4 του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που πρέπει να σας υποβάλλουμε. - Στην σελίδα 6 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο 1.4 του πίνακα υλικών, καθώς και στη σελίδα 130 στο 1.4 του πίνακα της οικονομικής προσφοράς αναφέρεται προμήθεια και εγκατάσταση Flow Meter. Παρακαλούμε όπως μας δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Flow Meter. Απάντηση ΕΥΔΑΠ: Αναφορικά με τα παροχόμετρα (Flow Meters), διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας επίσκεψης στην εγκατάσταση και θα συνοδεύονται από τα σχετικά σχέδια και λοιπά διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης. • ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σχετικά με τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, Δ8418 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 501111), στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης και προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα των προσφορών, καθώς και να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή σε αυτόν, μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τις 11 /09/2026, ώρα 12:00 στις 02/10/2026 και ώρα 12:00. Συνεπώς η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών μετατίθεται από τις 14/09/2026, ώρα 12:00, στις 05/10/2026 και ώρα 12:00. Λόγω της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του νέου χρόνου ισχύος των προσφορών. Στη περίπτωση αυτή, στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπου απαιτείται, θα πρέπει να αναγράφεται η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

10.1. Changement

Identifiant de la section: LOT-0001

Description des changements: Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προβαίνει σε παροχή διευκρινίσεων επί του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων Δ8418 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» (Δ8418) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 501111), ως εξής: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Στην σελίδα 75 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο «3.3 Αυτόματη βάνα διατήρησης πίεσης ανάντι (PSV)» αναγράφεται «Σύμφωνα με Υδραυλική Μελέτη που εκπονήθηκε από την υπηρεσία, θα πρέπει να τοποθετηθεί βάνα διατήρησης πίεσης ανάντι, στον αγωγό πλήρωσης της δεξαμενής Άνοιξης. Η βάνα αυτή θα τοποθετηθεί από την ΕΥΔΑΠ και είναι εντός των υποχρεώσεων του Αναδόχου.». Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν υπάγεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου η προμήθεια της βάνας, καθώς δεν υπάρχει στον κατάλογο υλικών. Αν ναι παρακαλούμε όπως μας δοθούν περεταίρω τεχνικά στοιχεία. Απάντηση ΕΥΔΑΠ: Αναφορικά με την αυτόματη βάνα διατήρησης πίεσης ανάντι (PSV), διευκρινίζεται ότι η προμήθεια και εγκατάσταση της θα πραγματοποιηθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. και δεν αποτελεί αντικείμενο προμήθειας του Αναδόχου. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 3 - Παρακαλούμε να μας παρέχετε τις τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων παρεχόμετρων (Flow Meters), α /α 1.4 του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που πρέπει να σας υποβάλλουμε. - Στην σελίδα 6 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο 1.4 του πίνακα υλικών, καθώς και στη σελίδα 130 στο 1.4 του πίνακα της οικονομικής προσφοράς αναφέρεται προμήθεια και εγκατάσταση Flow

Meter. Παρακαλούμε όπως μας δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Flow Meter. Απάντηση ΕΥΔΑΠ: Αναφορικά με τα παροχόμετρα (Flow Meters), διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας επίσκεψης στην εγκατάσταση και θα συνοδεύονται από τα σχετικά σχέδια και λοιπά διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης. • ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σχετικά με τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, Δ8418 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 501111), στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης και προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα των προσφορών, καθώς και να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή σε αυτόν, μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τις 11/09/2026, ώρα 12:00 στις 02/10/2026 και ώρα 12:00. Συνεπώς η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών μετατίθεται από τις 14/09/2026, ώρα 12:00, στις 05/10/2026 και ώρα 12:00. Λόγω της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του νέου χρόνου ισχύος των προσφορών. Στη περίπτωση αυτή, στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπου απαιτείται, θα πρέπει να αναγράφεται η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Les documents de marché ont été modifiés le: 08/09/2026

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: e72c61c0-04d3-4e1d-a313-d7d5c4d6d10c - 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 08/09/2026 09:42:20 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: grec

Numéro de publication de l'avis: 622342-2026

Numéro de publication au JO S: 174/2026

Date de publication: 09/09/2026