

Germania-Lutherstadt Wittenberg: Lavori di installazione di impianti di ventilazione

OJ S 35/2020 19/02/2020

Avviso di aggiudicazione di appalto

Lavori

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1. Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Landkreis Wittenberg

Indirizzo postale: Breitscheidstraße 3

Città: Lutherstadt Wittenberg

Codice NUTS: DEE0E Wittenberg

Codice postale: 06886

Paese: Germania

Persona di contatto: Zentrale Vergabestelle

E-mail: vergabestelle@landkreis-wittenberg.de

Tel.: +49 3491479-672

Fax: +49 3491479995-672

Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.landkreis-wittenberg.de**I.4. Tipo di amministrazione aggiudicatrice**

Autorità regionale o locale

I.5. Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1. Entità dell'appalto**II.1.1. Denominazione**

Lüftungsinstallation — Schulgebäude Haus Melanchthon Wittenberg

Numero di riferimento: O 181/19 B

II.1.2. Codice CPV principale

45331210 Lavori di installazione di impianti di ventilazione

II.1.3. Tipo di appalto

Lavori

II.1.4. Breve descrizione

Los 31 — Lüftungsinstallation.

II.1.6. Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7.

Valore totale dell'appalto

Valore, IVA esclusa: 494 899,80 EUR

II.2. Descrizione

II.2.3. Luogo di esecuzione

Codice NUTS: DEE0E Wittenberg

Luogo principale di esecuzione: Luther-Melanchthon-Gymnasium, Haus Melanchthon
Neustraße 10b 06886 Lutherstadt Wittenberg

II.2.4. Descrizione dell'appalto

Im Rahmen der Komplettsanierung Haus Melanchthon — Schulgebäude:

02.01 KG 431 Lüftungsanlagen — Gerätetechnik

- ca. 1 St. Kombinations-Lüftungsgerät Anlage L1, Unterricht 2 300 m³/h,
- ca. 1 St. Kombinations-Lüftungsgerät Anlage L2, Unterricht 2 100 m³/h,
- ca. 1 St. Kombinations-Lüftungsgerät Anlage L3, Unterricht 3000 m³/h,
- ca. 1 St. Kombinations-Lüftungsgerät Anlage L4, Aula 3 200 m³/h,
- ca. 1 St. Kombinations-Lüftungsgerät Anlage L5, WC-Räume 1 200 m³/h.

02.02 KG 431 Lüftungsanlagen — Luftdurchlässe

- ca. 47 St. Schlitzdurchlass für Zuluft 2-schlitzig,
- ca. 3 St. Schlitzdurchlass für Zuluft 2-schlitzig in Bandausführung.

02.03 KG 431 Lüftungsanlagen — Blechkanäle und Rohrleitungen

- ca. 52 m² Gerade Kanalleitung bis 500 mm,
- ca. 145 m² Gerade Kanalleitung, Kantenlänge über 500 mm bis 1 000 mm,
- ca. 145 m² Formstücke bis 500 mm,
- ca. 394 m² Formstücke, Kantenlänge über 500 bis 1 000 mm,
- ca. 50 m² Formstücke, Kantenlänge über 1000 bis 1 500 mm,
- ca. 50 m Wickelfalzrohr NW 100 ca. 45 m Wickelfalzrohr NW 140,
- ca. 70 m Wickelfalzrohr NW 150/160,
- ca. 52 m Wickelfalzrohr NW 200,
- ca. 83 m Wickelfalzrohr NW 224,
- ca. 130 m Wickelfalzrohr NW 250,
- ca. 36 St. Rohrbogen NW 224,
- ca. 84 St. Rohrbogen NW 250.

02.04 KG 431 Lüftungsanlagen — L90-Kanäle

- ca. 235 m² Gerade Kanalleitung L90, Kantenlänge bis 500 mm,
- ca. 165 m² Formstücke L90, Kantenlänge bis 500 mm,
- ca. 231 m² Zuschlag für Innenbeschichtung der L90-Lüftungskanäle, als Imprägnierung auf Basis von Silikaten gegen hohe Luftfeuchtigkeit und aggressive Medien,
- ca. 161 m² Zuschlag für Innenbeschichtung der L90-Formstücke, als Imprägnierung auf Basis von Silikaten gegen hohe Luftfeuchtigkeit und aggressive Medien,
- ca. 36 St. Durchdringung Holzbalkendecke in F90-Qualität unter Hinzulieferung folgender Materialien:
 - ca. 26 St. Durchdringung Massivwand aus Ziegelmauerwerk in F90-Qualität unter Hinzulieferung folgender Materialien.

02.05 KG 431 Lüftungsanlagen — Dämmung

- ca. 100 m² Wärme-/Kälte­dämmung an verzinktem Stahlblechkanal Kantenlänge über 500 bis 1 000 mm, Dämmstärke 2 x 13 mm,
- ca. 30 m² Wärme-/Kälte­dämmung Formstücke, Kantenlänge bis 500 mm,
- ca. 305 m² Wärme-/Kälte­dämmung Formstücke, Kantenlänge über 500 bis 1 000 mm,

- ca. 84 m2 Ummantelung für Dämmung an verzinktem Stahlblechkanal Kantenlänge über 500 mm bis 1 000 mm,
- ca. 40 m2 Ummantelung für Dämmung an Formstücken, Kantenlänge bis 500 mm,
- ca. 150 m2 Ummantelung für Dämmung an Formstücken Kantenlänge über 500 mm bis 1 000 mm,
- 02.07 KG 431 Lüftungsanlagen — Einbauteile
 - ca. 2 St. Brandschutzklappe 600 x 400 x 500 mm,
 - ca. 6 St. Brandschutzklappe 250 x 250 x 500 mm, ohne Einbausatz und flexible Anschlußstutzen,
 - ca. 18 St. Brandschutzklappe 250 x 250 x 375 mm, ohne Einbausatz und flexible Anschlußstutzen,
 - ca. 12 St. Schallgedämpfter Volumenstromregler 365 x 250 mm für Zuluft,
 - ca. 12 St. Schallgedämpfter Volumenstromregler 365 x 250 mm für Abluft.
- 02.08 KG 434 Kälteanlagen
 - ca. 1 St. Kälteeinheit speziell zur Kühlung von technischen Einrichtungen wo ein hoher Anteil sensibler Kälteleistung erforderlich ist. Das Set besteht aus dem wandhänge,
 - ca. 34 m Kupferrohr 10 x 1,0 mm.
- 02.09 KG 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
 - ca. 4 Jr Wartungsvertrag gemäß Vertragsmuster — Wartung 85 -KG430.

II.2.5. Criteri di aggiudicazione

Prezzo

II.2.11. Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13. Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Sachsen-Anhalt Stark III plus EFRE

II.2.14. Informazioni complementari

Die Vergabeunterlagen können unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt unter www.evergabe.de/unterlagen abgerufen werden. Es besteht keine Pflicht zur Registrierung auf der Vergabeplattform. Über Änderungen der Vergabeunterlagen, Nachsendungen, Bieterfragen, Antwortschreiben u. ä. werden Sie jedoch nur bei vorheriger Registrierung automatisch unterrichtet.

Sezione IV: Procedura

IV.1. Descrizione

IV.1.1. Tipo di procedura

Procedura aperta

IV.1.3. Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8. Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2. Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Numero dell'avviso nella GU S: [2019/S 212-519150](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:2019/S_212-519150)

IV.2.8. Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9. Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1

Denominazione:

Lüftungsinallation — Schulgebäude Haus Melanchthon Wittenberg

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2. Aggiudicazione di appalto

V.2.1. Data di conclusione del contratto d'appalto

10/02/2020

V.2.2. Informazioni sulle offerte

Numero di offerte pervenute: 3

Numero di offerte ricevute da PMI: 3

Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3. Nome e indirizzo del contraente

Denominazione ufficiale: Reima & Co. GmbH

Indirizzo postale: Alte Wittenberger Straße 14

Città: Jessen

Codice NUTS: DEE0E Wittenberg

Codice postale: 06917

Paese: Germania

E-mail: a.reinhardt@reima-gmbh.de

Tel.: +49 3537202055

Fax: +49 3537200406

Il contraente è una PMI: sì

V.2.4. Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 494 899,80 EUR

V.2.5. Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3. Informazioni complementari

VI.4. Procedure di ricorso

VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Vergabekammern beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Indirizzo postale: Ernst-Kamieth-Str. 2

Città: Halle (Saale)

Codice postale: 06112

Paese: Germania

VI.5. Data di spedizione del presente avviso
17/02/2020