

**Vācija-Lutherstadt Wittenberg: Ventilācijas ierīkošana**  
**OJ S 35/2020 19/02/2020**  
**Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu**  
**Būvdarbi**

**Juridiskais pamats:**

Direktīva 2014/24/ES

---

**I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde**

**I.1. Nosaukums un adrese**

Pilns nosaukums: Landkreis Wittenberg  
Pasta adrese: Breitscheidstraße 3  
Pilsēta: Lutherstadt Wittenberg  
NUTS kods: DEE0E Wittenberg  
Pasta indekss: 06886  
Valsts: Vācija  
Kontaktpersona: Zentrale Vergabestelle  
E-pasts: [vergabestelle@landkreis-wittenberg.de](mailto:vergabestelle@landkreis-wittenberg.de)  
Tālrunis: +49 3491479-672  
Fakss: +49 3491479995-672  
**Interneta adrese(-es):**  
Galvenā adrese: [www.landkreis-wittenberg.de](http://www.landkreis-wittenberg.de)

**I.4. Līgumslēdzējas iestādes veids**

Reģionāla vai vietēja iestāde

**I.5. Galvenā darbības joma**

Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

---

**II iedaļa: Priekšmets**

**II.1. Iepirkuma apjoms**

**II.1.1. Nosaukums**

Lüftungsinstallation — Schulgebäude Haus Melanchthon Wittenberg  
Atsauces numurs: O 181/19 B

**II.1.2. Galvenās CPV kods**

45331210 Ventilācijas ierīkošana

**II.1.3. Līguma veids**

Būvdarbi

**II.1.4. Īss apraksts**

Los 31 — Lüftungsinstallation.

**II.1.6. Informācija par daļām**

Līgums ir sadalīts daļās: nē

**II.1.7.**

## Iepirkuma kopējā vērtība

Vērtība bez PVN: 494 899,80 EUR

### II.2. Apraksts

#### II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DEE0E Wittenberg

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Luther-Melanchthon-Gymnasium, Haus Melanchthon Neustraße 10b 06886 Lutherstadt Wittenberg

#### II.2.4. Iepirkuma apraksts

Im Rahmen der Komplettsanierung Haus Melanchthon — Schulgebäude:

02.01 KG 431 Lüftungsanlagen — Gerätetechnik

- ca. 1 St. Kombinations-Lüftungsgerät Anlage L1, Unterricht 2 300 m<sup>3</sup>/h,
- ca. 1 St. Kombinations-Lüftungsgerät Anlage L2, Unterricht 2 100 m<sup>3</sup>/h,
- ca. 1 St. Kombinations-Lüftungsgerät Anlage L3, Unterricht 3000 m<sup>3</sup>/h,
- ca. 1 St. Kombinations-Lüftungsgerät Anlage L4, Aula 3 200 m<sup>3</sup>/h,
- ca. 1 St. Kombinations-Lüftungsgerät Anlage L5, WC-Räume 1 200 m<sup>3</sup>/h.

02.02 KG 431 Lüftungsanlagen — Luftdurchlässe

- ca. 47 St. Schlitzdurchlass für Zuluft 2-schlitzig,
- ca. 3 St. Schlitzdurchlass für Zuluft 2-schlitzig in Bandausführung.

02.03 KG 431 Lüftungsanlagen — Blechkanäle und Rohrleitungen

- ca. 52 m<sup>2</sup> Gerade Kanalleitung bis 500 mm,
- ca. 145 m<sup>2</sup> Gerade Kanalleitung, Kantenlänge über 500 mm bis 1 000 mm,
- ca. 145 m<sup>2</sup> Formstücke bis 500 mm,
- ca. 394 m<sup>2</sup> Formstücke, Kantenlänge über 500 bis 1 000 mm,
- ca. 50 m<sup>2</sup> Formstücke, Kantenlänge über 1000 bis 1 500 mm,
- ca. 50 m Wickelfalzrohr NW 100 ca. 45 m Wickelfalzrohr NW 140,
- ca. 70 m Wickelfalzrohr NW 150/160,
- ca. 52 m Wickelfalzrohr NW 200,
- ca. 83 m Wickelfalzrohr NW 224,
- ca. 130 m Wickelfalzrohr NW 250,
- ca. 36 St. Rohrbogen NW 224,
- ca. 84 St. Rohrbogen NW 250.

02.04 KG 431 Lüftungsanlagen — L90-Kanäle

- ca. 235 m<sup>2</sup> Gerade Kanalleitung L90, Kantenlänge bis 500 mm,
- ca. 165 m<sup>2</sup> Formstücke L90, Kantenlänge bis 500 mm,
- ca. 231 m<sup>2</sup> Zuschlag für Innenbeschichtung der L90-Lüftungskanäle, als Imprägnierung auf Basis von Silikaten gegen hohe Luftfeuchtigkeit und aggressive Medien,
- ca. 161 m<sup>2</sup> Zuschlag für Innenbeschichtung der L90-Formstücke, als Imprägnierung auf Basis von Silikaten gegen hohe Luftfeuchtigkeit und aggressive Medien,
- ca. 36 St. Durchdringung Holzbalkendecke in F90-Qualität unter Hinzulieferung folgender Materialien:

— ca. 26 St. Durchdringung Massivwand aus Ziegelmauerwerk in F90-Qualität unter Hinzulieferung folgender Materialien.

02.05 KG 431 Lüftungsanlagen — Dämmung

- ca. 100 m<sup>2</sup> Wärme-/Kälte­dämmung an verzinktem Stahlblechkanal Kantenlänge über 500 bis 1 000 mm, Dämmstärke 2 x 13 mm,
- ca. 30 m<sup>2</sup> Wärme-/Kälte­dämmung Formstücke, Kantenlänge bis 500 mm,
- ca. 305 m<sup>2</sup> Wärme-/Kälte­dämmung Formstücke, Kantenlänge über 500 bis 1 000 mm,

- ca. 84 m2 Ummantelung für Dämmung an verzinktem Stahlblechkanal Kantenlänge über 500 mm bis 1 000 mm,
- ca. 40 m2 Ummantelung für Dämmung an Formstücken, Kantenlänge bis 500 mm,
- ca. 150 m2 Ummantelung für Dämmung an Formstücken Kantenlänge über 500 mm bis 1 000 mm,
- 02.07 KG 431 Lüftungsanlagen — Einbauteile
  - ca. 2 St. Brandschutzklappe 600 x 400 x 500 mm,
  - ca. 6 St. Brandschutzklappe 250 x 250 x 500 mm, ohne Einbausatz und flexible Anschlußstutzen,
  - ca. 18 St. Brandschutzklappe 250 x 250 x 375 mm, ohne Einbausatz und flexible Anschlußstutzen,
  - ca. 12 St. Schallgedämpfter Volumenstromregler 365 x 250 mm für Zuluft,
  - ca. 12 St. Schallgedämpfter Volumenstromregler 365 x 250 mm für Abluft.
- 02.08 KG 434 Kälteanlagen
  - ca. 1 St. Kälteeinheit speziell zur Kühlung von technischen Einrichtungen wo ein hoher Anteil sensibler Kälteleistung erforderlich ist. Das Set besteht aus dem wandhänge,
  - ca. 34 m Kupferrohr 10 x 1,0 mm.
- 02.09 KG 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
  - ca. 4 Jr Wartungsvertrag gemäß Vertragsmuster — Wartung 85 -KG430.

#### **II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji** Cena

#### **II.2.11. Informācija par iespējām** Iespējas: nē

#### **II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem** Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā Projekta numurs vai atsauce: Sachsen-Anhalt Stark III plus EFRE

#### **II.2.14. Papildu informācija** Die Vergabeunterlagen können unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt unter [www.evergabe.de/unterlagen](http://www.evergabe.de/unterlagen) abgerufen werden. Es besteht keine Pflicht zur Registrierung auf der Vergabeplattform. Über Änderungen der Vergabeunterlagen, Nachsendungen, Bieterfragen, Antwortschreiben u. ä. werden Sie jedoch nur bei vorheriger Registrierung automatisch unterrichtet.

### **IV iedaļa: Procedūra**

---

#### **IV.1. Apraksts**

##### **IV.1.1. Procedūras veids** Atklāta procedūra

##### **IV.1.3. Informācija par pamat nolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu**

##### **IV.1.8. Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)** Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā

#### **IV.2. Administratīvā informācija**

##### **IV.2.1.**

## Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV: [2019/S 212-519150](#)

### IV.2.8. Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu

### IV.2.9. Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

## V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

---

Līguma numurs: 1

#### Nosaukums:

Lüftungsinstallation — Schulgebäude Haus Melanchthon Wittenberg

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

### V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

#### V.2.1. Līguma noslēgšanas datums

10/02/2020

#### V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 3

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 3

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

#### V.2.3. Darbuņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Reima & Co. GmbH

Pasta adrese: Alte Wittenberger Straße 14

Pilsēta: Jessen

NUTS kods: DEE0E Wittenberg

Pasta indekss: 06917

Valsts: Vācija

E-pasts: [a.reinhardt@reima-gmbh.de](mailto:a.reinhardt@reima-gmbh.de)

Tālrunis: +49 3537202055

Fakss: +49 3537200406

Darbuņēmējs ir MVU: jā

#### V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas kopējā vērtība: 494 899,80 EUR

#### V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

## VI iedaļa: Papildinformācija

---

### VI.3. Papildu informācija

### VI.4. Pārskatīšanas procedūras

#### VI.4.1. Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums: Vergabekammern beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Pasta adrese: Ernst-Kamieth-Str. 2

Pilsēta: Halle (Saale)

Pasta indekss: 06112

Valsts: Vācija

**VI.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums**

17/02/2020