

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

OJ S 143/2022 27/07/2022

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 00-848

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dariusz Kaczmarek

E-mail: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5. Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Naprawa i serwis pomp na przepompowniach na terenie RZGW w Poznaniu

Numer referencyjny: PO.ROZ.2810.34.2022

II.1.2. Główny kod CPV

50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4. Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest naprawie pomp na przepompowniach zlokalizowanych na terenie RZGW w Poznaniu

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część 1 - ZPH Przepompownie

Zadanie to obejmuje naprawę pomp na przepompowniach:

Nizina Konińska, Wola Podłęzna, Piersk, Warcica, Powiercie 1 , Powiercie 2, Izabelin, Zagórów

Część 2 - ZPH Kanał Ślesiński

Zadanie to obejmuje naprawę i serwis pomp na przepompowniach:

Pątnów i Morzysław

Część 3 – NW Kościan

Zadanie to obejmuje naprawę pomp na przepompowniach:

Kąty, Wojnowice, Wonieść, Drzeczkowo, Nielęgowo, Separowo na terenie działania Nadzoru Wodnego Kościan.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia określają:

- Wzór umowy
- Opis przedmiotu zamówienia
- Formularze cenowe

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 588 100,00 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

ZPH Przepompownie

Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Teren działania Zarządu Zlewni w Kole

II.2.4. Opis zamówienia

Zakres prac do wykonania na poszczególnych przepompowniach:

1. Nizina Konińska

Zamontowane pompy - 80PZ23- P1, P2, P3, P4

Do wykonania:

- Pompa P2 - do remontu - uszkodzony silnik (do przezwolenia), przewód sterujący ,wymiana łożysk, uszczelnień, oringów.
- Pompa P3 – montaż zawiesia do wyciągania pompy, wymiana kabla sygnałowego, czujników wewnątrz pompy (czujnik obecności wody w oleju, czujnik wilgoci górny, czujnik temperatury łożysk).
- Pompa P4 – wymiana przewodów zasilających oraz sterujących, czujników wewnątrz pompy (czujnik obecności wody w oleju, czujnik wilgoci górny, czujnik temperatury łożysk)

We wszystkich pompach do wymiany uszy nośne oraz ,w celu usprawnienia prac serwisowych, montaż uchwyty nośnych do pokryw szybów, wymiana monitorów pomp - szt.4

2. Wola Podłęzna

Zamontowane pompy - 80PZ17 – P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7

Do wykonania:

- Pompa P1 oraz P2 – wymiana czujnika wody w oleju, wymiana monitora pomp - pompa P2
- Pompa P4 – remont pompy z uwagi na zużycie łożysk, wymiana czujnika wody w oleju
- Pompy od P1 do P6 – wymiana uszu nośnych pompy oraz liny (przetarte kausze)
- montaż uchwyty nośnych do pokryw szybów.

3. Piersk

Zamontowane pompy - Amacan PA4 700-470/476 UTG1 – P1, P2, P3

Do wykonania:

- Pompa P2 – wymiana przewodów zasilających oraz sterowniczych.
- Z uwagi na zawilgocenie silnika remont pompy (wymiana łożysk, uszczelnień, oringów oraz suszenie silnika)
- Wykonanie i montaż uszu nośnych do pokryw szybów do 3 szt. pomp
- Wykonanie demontowalnych zaczepów do mocowania zawiesia do 3 szt. pomp
- Dla każdej pompy osobno(3 szt.) wykonać szafkę diagnostyczną wykorzystując sygnały z kabla od czujników pompy. Z szafki diagnostycznej wyprowadzić sygnał awaria do sterowni.

4. Warcica

Zamontowane pompy -

120 P23- P3, P4

Amacan PA4 700-470/656 UTG1 - P1, P2

Amacan PA4 600-350/324 UTG1 - P5

Do wykonania:

- Pompa P1 - wymiana przewodów zasilających oraz sterowniczych oraz szekli nośnej pompy.
- Pompa P2 - wymiana przewodów zasilających oraz sterowniczych oraz przekaźnika temperatury silnika EATON EMT6-DB 230V.
- Pompy P3 oraz P4 – montaż nowych olejowskazów i termometrów oleju.
- Pompa P5 - rozbudować system automatyki o kontrolę czujników wewnętrznych pompy.
- Pompy P1, P2, P5 - montaż uchwytów nośnych do pokryw szybów.

5. Powiercie 1

Zamontowane pompy - 60PZ23 – P1, P2

Do wykonania:

- Pompy P1, P2- remont pomp : wymiana łożysk, uszczelnień, oringów oraz suszenie silnika. Jeśli po suszeniu parametry nadal będą poniżej 100 MOmów należy przezwoić silnik.
- Pompy P1, P2 - montaż zawiesia do wyjmowania pomp z demontowanymi zaczepami.
- Pompy P1 i P2 -montaż zaworów odcinających na pokrywach szybów dla kontroli kierunku obrotów wirników.

6. Powiercie 2

Zamontowane pompy - KRT K 200-280/126UG-S – P1, P2

Do wykonania:

- Pompa P2 - wymiana przewodu zasilającego

7. Izabelin

Zamontowane pompy - Amacan PA4 700-470/R308UTG 1 – P1, P2, P3

Do wykonania:

- Pompa P1 - remont pompy- wymiana łożysk, uszczelnień, oringów.
- Pompa P2 – skrócenie zawiesia.
- Pompa P3 - w szybie pompy zmienić lokalizację dławika kablowego na bardziej dostępną oraz wykonać zawór kulowy odcinający dla kontroli kierunku obrotów,
- wymiana przewodów zasilających i sterowniczych
- Pompy P1, P2 i P3 - rozbudowa systemu automatyki o kontrolę czujników wewnętrznych pomp.
- Pompy P1, P2 i P3 - montaż uchwytów nośnych do pokryw szybów.
- W każdym szybie wykonać demontowalny zaczep do mocowania zawiesia.
- Poprowadzenie do szafy kabli pomp nad posadzką, montaż skrzynek elektrycznych pośrednich, w celu ułatwienia prac serwisowych.
- Wykonanie podestów obsługowych wokół szybów pomp P1 i P2

8. Zagórów

Zamontowane pompy -

80P17- P1, P2, P3

Amacan PA4 800-540/1006UTG 1 - P4

Do wykonania:

- Pompa P4 - rozbudowa systemu automatyki o kontrolę czujników wewnętrznych pompy, montaż uszu nośnych do pokryw szybów w celu usprawnienia prac serwisowych

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Okres Gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść w wysokości 8 000,00 zł

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

ZPH Kanał Ślesiński

Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Teren działania Zarządu Zlewni w Kole

II.2.4. Opis zamówienia

1. Morzysław

Zamontowane pompy - ABS typu VUP 0801 M450/10-54 - RSP1 , RSP2, RSP3, RSP4, RSP5

Do wykonania:

- Pompy RSP1 i RSP4

– badanie układów pompowych przepompowni wraz z ekspertyzą,

- wykonanie ekspertyzy dla szafy sterowniczej dla pompy RSP4

- sporządzenie raportu – ocena stanu dla pomp RSP1 i RSP4

- wykonanie przedmiaru i opisu koniecznych robót dla zapewnienia prawidłowej pracy pomp

- Pompy RSP2, RSP3, RSP4, RSP5 – roboty naprawcze

- wymiana pływaków na pompowni odwrotnej (sonda konduktometryczna)

- wymiana diody przycisku start na panelu szafy sterowniczej pompa RSP2

- wykonanie przeglądu przepustnicy DN1000 (zaleca się smarowanie i oczyszczenie) od pompy RSP2

- wymiana złączek szynowych (zugi) zasilających pompę w szafie sterowniczej - pompa RSP3

- wykonanie weryfikacji przyczyny wypięcia przewodów wskaźnika poziomu cieczy- pompa RSP3

- wykonanie weryfikacji przyczyny wypięcia przewodów wskaźnika poziomu

cieczy - pompa RSP4

- wykonanie weryfikacji przyczyny wypięcia przewodów wskaźnika poziomu

cieczy - pompa RSP5

- wymiana uszkodzonej sondy hydrostatycznej od poziomu wody - pompa RSP5

2. Pątnów

Zamontowane pompy - ABS typu VUP 0801 M450/10-54 - RSP1 , RSP2, RSP3, RSP4, RSP5

Do wykonania:

- Pompa RSP1

- badanie układów pompowych przepompowni wraz z ekspertyzą,

- sporządzenie raportu – ocena stanu dla pomp RSP1 i RSP3

- wykonanie przedmiaru i opisu koniecznych robót dla zapewnienia prawidłowej pracy pomp

- Pompy RSP1, RSP2, RSP3, RSP5 – roboty naprawcze

- wymiana uszkodzonego przekaźnika czasowego sterującego pracą Sofstartu

1KT1- pompa RSP1

- wymiana diody przycisku praca na szafie sterowniczej „1S2/1H1 tryb ręczny pompa start” - pompa RSP2

- wymiana złączek szynowych (zugi) zasilających pompę w szafie sterowniczej- pompa RSP3

- wymiana złączek szynowych (zugi) zasilających pompę w szafie sterowniczej- pompa RSP5

- wymiana uszkodzonej sondy hydrostatycznej od poziomu wody - pompa RSP5

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Okres Gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Wadium nie wymagane.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

ZPH Kanał Ślesiński

Część nr: 3

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Teren działania Zarządu Zlewni w Poznaniu

II.2.4. Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa pomp w pompowniach na terenie Nadzoru Wodnego w Kościanie.

W 2021 r. po wykonaniu przeglądu pomp stwierdzono usterki pomp.

UWAGI DODATKOWE

Wykonawca prace remontowe prowadzić będzie przestrzegając ścisłych reżimów technologicznych zawartych w Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP podczas wykonywania prac na obiekcie. Wszystkie zakupione elementy muszą być fabrycznie nowe i posiadać gwarancje producenta oraz posiadać deklaracje zgodności.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

1. Wykonawca zabezpieczy części zamienne we własnym zakresie. 2. Wykonawca będzie używał tylko części oryginalnych (nowych lub jeśli będzie potrzeba zamiany uzgodni zakres z Zamawiającym).
3. Wykonawca prac musi dysponować własnym zapleczem warsztatowym umożliwiającym wykonanie napraw pomp.
4. Wymienione części (zużyte) Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 5. Wykonawca w formie pisemnej dostarczy Zamawiającemu opis wykonanych czynności remontowych oraz zaleceń eksploatacyjnych. 6. Wykonawca w formie pisemnej dostarczy Zamawiającemu listę wymienionych części.
7. Wykonawca udzieli co najmniej 24 m-cy gwarancji na wykonany zakres prac.
8. Wykonawca prac po zamontowaniu i uruchomieniu remontowanych pomp wykona pomiary elektryczne urządzeń i przekaże Zamawiającemu sporządzone protokoły pomiarowe.

Uwaga:

1. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca pozyskał wszelkie dane niezbędne do wykonania przedmiotowych robót.
2. Wykonawca, który nie spełni warunku określonego w punkcie powyżej, ponosi wszelkie ryzyko związane z wykonaniem zamówienia.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku do SWZ - Opis Przedmiotu zamówienia Część III

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Okres Gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść w wysokości 5 000,00 zł

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 093-255258](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

ZPH Przepompownie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

22/07/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Bolder Serwis Sp. z o.o.

Adres pocztowy: Mogielnicka 103

Miejscowość: Grójec

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 05-600

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 348 373,98 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 413 400,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

ZPH Kanał Ślesiński

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:

ZPH Kanał Ślesiński

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

22/07/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Bolder Serwis Sp. z o.o.

Adres pocztowy: Mogielnicka 103

Miejscowość: Grójec

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 05-600

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 151 427,00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 174 700,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl/>

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

- 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
- 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl/>

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

22/07/2022