

Polska-Warszawa: Transformatory

OJ S 235/2021 03/12/2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: INSTYTUT KOLEJNICTWA

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 016382785

Adres pocztowy: J. Chłopickiego 50

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 04-275

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Monika Krzewińska

E-mail: mkrzewinska@ikolej.pl

Tel.: +48 224731417

Faks: +48 226107597

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ikolej.pl

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5. Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Dostawa transformatora o mocy 6,3 MVA

Numer referencyjny: IK.PZ-380-01/WR/UEM/19

II.1.2. Główny kod CPV

31170000 Transformatory

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego transformatora o mocy 6,3 MVA wraz z jego instalacją i uruchomieniem, spełniającego wymagania określone w dokumentacji, demontaż obecnie eksploatowanego transformatora oraz przeprowadzenie prób kontrolnych e celu sprawdzenia poprawności działania dostarczonego transformatora.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 1 000 000,00 PLN

II.2. Opis

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 04-275 Warszawa, ul. J. Chłopickiego 50; 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Ssosnowa

II.2.4. Opis zamówienia

Zakres prac związanych z realizacją zamówienia:

- a) demontaż obecnie eksploatowanego transformatora i jego utylizacja;
- b) prace naprawcze stanowiska transformatora – jeśli będą konieczne, po dokonaniu demontażu obecnie użytkowanego transformatora;
- c) dostawa transformatora w miejsce instalacji;
- d) instalacja i uruchomienie transformatora;
- e) korekta nastaw zabezpieczeń w polu rozdzielnicy SN zasilającym transformator;
- f) montaż wskaźnika i sterowania pozycjami przełącznika zaczeptów transformatora na pulpicie dyspozytorskim laboratorium.

Parametry transformatora:

- a) chłodzenie – ONAN;
- b) moc znamionowa uzwojeń GN: 6,3 MVA;
- c) napięcie znamionowe Gn: 15 750 V;
- d) napięcie znamionowe DNI: regulowane co najmniej w zakresie od 320 V do 3 200 V; liczba stopni regulacji minimum 150;
- e) częstotliwość: 50 Hz;
- f) układ i grupa połączeń: Yy0/Yd11;
- g) rodzaj pracy: C;
- h) napięcie zwarcia gwarantowane odniesione do mocy GN: $\leq 5\%$;
- i) straty jałowe na zaczeptie znamionowym: ≤ 6 kW;
- j) straty obciążeniowe gwarantowane: ≤ 44 kW;
- k) poziom izolacji uzwojeń GN: LI95/AC38kV;
- l) poziom izolacji uzwojeń DN: LI40/AC10kV;
- m) poziom zwilgocenia izolacji stałej: $\leq 1\%$;
- n) poziom hałasu (ciśnienia akustycznego): ≤ 65 dB(A);
- o) medium chłodzące – wykonanie suche lub chłodziwo syntetyczne niewymagające stosowania misy olejowej.

Wyposażenie transformatora:

- a) przekaźnik Buchholza z podwójnymi niezależnymi stykami (nie dotyczy wykonania suchego);
- b) termometr tarczowy – dwukontaktowy;
- c) czujnik termometru oporowego;
- d) termometr oporowy ze wskaźnikiem cyfrowym do zainstalowania w rozdzielni;
- e) dwa magnetyczne wskaźniki poziomu medium chłodzącego (nie dotyczy wykonania suchego);
- f) ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (nie dotyczy wykonania suchego);

- g) przekaźnik przepływowy do podobciążeniowego przełącznika zaczepów z zaworem kulowym od strony konserwatora (nie dotyczy wykonania suchego);
 - h) dwa obsługowe odwilżacze powietrza: dla transformatora i przełącznika (nie dotyczy wykonania suchego);
 - i) radiatory ocynkowane posiadające korki do napełnienia spustu medium chłodzącego oraz korek do odpowietrzania (nie dotyczy wykonania suchego);
 - j) zawory kulowe do spustu i napełniania medium chłodzącego oraz do filtrowania medium chłodzącego (nie dotyczy wykonania suchego);
 - k) zawory probiercze do prób medium chłodzącego z górnej i dolnej części kadzi (nie dotyczy wykonania suchego);
 - l) układ cyfrowy położenia przełącznika zaczepów;
 - m) włącznik na kadzi do czyszczenia i przeglądów przełącznika (nie dotyczy wykonania suchego);
 - n) korki spustowe w dnie kadzi (nie dotyczy wykonania suchego);
 - o) wspornik i ucha do podnoszenia i przeciągania transformatora;
 - p) zaciski uziemiające M12 (M16);
 - q) kółka w podwoziu z obrzeżami.
- Wymiary stanowiska transformatora:
- a) szerokość 6 200 mm;
 - b) głębokość 5 000 mm;
 - c) rozstaw szyn 1 505 mm.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Dofinansowanie projektu „Zakup nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej dla Instytutu Kolejnictwa”. Nr umowy o dofinansowanie: RPMA. 01.01.00-14-9845/17-00.

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej

- Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą

Wyjaśnienie:

Ze względu na to, że nie została złożona żadna oferta w postępowaniu przetargowym na dostawę transformatora o mocy 3,5 MVA nr ref. IK.PZ-380-02/PN/UEM/18, zamawiający na mocy art 67 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp wszczął postępowanie z wolnej ręki.

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

20/05/2019

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Fabryka Transformatorów sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 775-23-64-866

Miejscowość: Żychlin

Kod NUTS: PL712 Łódzki

Kod pocztowy: 99-320

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 000 000,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.5.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
29/11/2021