

Polska-Kozienice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

OJ S 241/2021 13/12/2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: ENEA Wytwarzanie sp z o.o.

Adres pocztowy: Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1

Miejscowość: Kozienice

Kod NUTS: PL921 Radomski

Kod pocztowy: 26-900

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Paweł Tarczyński

E-mail: pawel.tarczyński@enea.pl

Tel.: +48 486141036

Faks: +48 486141185

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie>

I.6. Główny przedmiot działalności

Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

„MODERNIZACJA TURBOZESPOŁU BLOKU NR 10”

Numer referencyjny: KZP-PT.2103.2.2021

II.1.2. Główny kod CPV

50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4. Krótki opis

„MODERNIZACJA TURBOZESPOŁU BLOKU NR 10”

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Części II SWZ.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 4 743 902,44 PLN

II.2. Opis

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL921 Radomski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Świerże Górne

II.2.4. Opis zamówienia

Blok 10 został zaplanowany do postoju remontowego w roku 2022. Na turbozespołe bloku nr 10 konieczne są do wykonania m.in. naprawy odtworzeniowe wynikające z zaleceń producenta pozwalające na zapewnienie pewności ruchowej i bezpiecznej pracy maszyn. W ramach usługi na turbozespołe bloku nr 10 zostaną wykonane m.in.: badania łożysk, kontrole wybiegu WP i SP oraz przesuwu osiowe części WP i SP, przegląd generatora, przeglądy pomp na układach olejowych oraz inspekcje UDT. Jako opcje przewidziano wylanie zdyskwalifikowanych w wyniku badań panewek łożysk, zabudowa dodatkowych czujników wydłużeń względnych WP, SP i NP.

1. Diagnostyka przed modernizacyjną
 2. Część przepływowa
 3. Łożyskowanie turbozespołu, obracarka wału, centrowanie wirników
 4. Generator – strona mechaniczna
 5. Układ oleju smarowego, regulacyjnego i lewarowego
 6. Regulacja strona hydrauliczna
 7. Zawory odcinające WP, SP, zawory regulacyjne WP, SP, stacje RH, klapy zwrotne WP
 8. Izolacja
 9. Nadzór nad modernizacją, uruchomieniem i 72-godzinnym ruchem próbnym turbozespołu.
- Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Części II SWZ.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja ogólna na wykonane prace i urządzenia / Waga: 10

Cena - Waga: 90

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Opcja 1 - Wylanie, obróbka, dopasowanie i montaż łożyska nr 1 oraz prace związane z jego dopasowaniem na obiekcie.

Opcja 2 - Wylanie, obróbka, dopasowanie i montaż łożyska nr 2 oraz prace związane z jego dopasowaniem na obiekcie.

Opcja 3 - Wylanie, obróbka, dopasowanie i montaż łożyska nr 3 oraz prace związane z jego dopasowaniem na obiekcie.

Opcja 4 - Wylanie, obróbka, dopasowanie i montaż łożyska nr 4 oraz prace związane z jego dopasowaniem na obiekcie.

Opcja 5 - Wylanie, obróbka, dopasowanie i montaż łożyska nr 5 oraz prace związane z jego dopasowaniem na obiekcie.

Opcja 6 - Wylanie, obróbka, dopasowanie i montaż łożyska nr 6 oraz prace związane z jego dopasowaniem na obiekcie.

Opcja 7 - Wylanie, obróbka, dopasowanie i montaż łożyska nr 7 oraz prace związane z jego dopasowaniem na obiekcie.

Opcja 8 - Wylanie, obróbka, dopasowanie i montaż łożyska nr 8 oraz prace związane z jego dopasowaniem na obiekcie.

Opcja 9 - Wylanie, obróbka, dopasowanie i montaż łożyska nr 9 oraz prace związane z jego dopasowaniem na obiekcie.

Opcja 10 - Dostawy i wykonanie prac związanych z zabudową nowych dodatkowych czujników wydłużeń względnych WP, SP i NP x 2 (sumarycznie 4 pomiarów):

- Wykonanie uchwytów mocujących czujniki wydłużeń względnych WP, SP i NP, wzorem nowych uchwytów zastosowanych na blokach 2, 3, 7 i 8. Rozwiązanie zostanie przedstawione podczas wizji lokalnej. Lub po przeciwnej stronie do obecnie zamontowanych czujników.
- Montaż nowych uchwytów w stojakach łożyskowych w miejsce obecnie zamontowanych uchwytów pomiarów wydłużeń względnych WP, SP i NP. Montaż nowych i starych czujników na nowych uchwytach lub uchwytach oddzielnych.
- Wykonanie 5 przepustów (otwory G3/4") w korpusach stojaków łożyskowych (dla każdego pomiaru osobny).
- Dostawa czujników, przetworników, skrzynek obiektowych, węży osłonowych oraz kabli sygnałowych (LiYCY-P 3x2x0,5).

Zabudowa skrzynek, ułożenie okablowania od czujników do szafy pomiarów specjalnych, podłączenie kabli. Uruchomienie pomiarów i wykonanie kalibracji przetworników.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6. Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 149-398267](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: U/ KZP-PT.2103.2.2021/TLR

Nazwa:

„MODERNIZACJA TURBOZESPOŁU BLOKU NR 10”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

25/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 5

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: 6340197588

Adres pocztowy: UL. GENERAŁA ZYGMUNTA WALTERA JANKEGO 13

Miejscowość: KATOWICE

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Kod pocztowy: 40-615

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 292 000,00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 743 902,44 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.3. Informacje dodatkowe**VI.4. Procedury odwoławcze****VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia
08/12/2021