

856387-2025 - Modyfikacja umowy

Polska – Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych – Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu kapitalnego bloku nr 4

OJ S 247/2025 23/12/2025

Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

E-mail: leszek.madej@enea.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu kapitalnego bloku nr 4

Opis: Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu kapitalnego bloku nr 4 w podziale na pakiety: PAKIET A: przygotowanie do rewizji UDT, przygotowanie do badań, naprawy po badaniach (międzystropie, główne rurociągi parowe, walczak, parownik, rozprężacz odsolin RO), wymiana płytów ścian szczelnych parownika, wymiana odcinków węzownic przegrzewacza III st.p.p.p, naprawa kompensatora uszczelniającego oraz skrzynek przegrzewaczy; PAKIET B: remont zaworów bezpieczeństwa, stacji redukcyjno – schładzających RS1, RS2 oraz wymiana armatury wysokociśnieniowej; PAKIET C: remont skrzyń przegrzewacza naściennego oraz uszczelnienia przewału;
Identyfikator procedury: 4e7b4df9-475c-45b9-a2e5-eba3be0c1d2d

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 50531100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Sandomiersko-jędrzejowski (PL722)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu kapitalnego bloku nr 4 PAKIET A

Opis: PAKIET A: przygotowanie do rewizji UDT, przygotowanie do badań, naprawy po badaniach (międzystropie, główne rurociągi parowe, walczak, parownik, rozprężacz odsolin RO), wymiana płytów ścian szczelnych parownika, wymiana odcinków węzownic przegrzewacza III st.p.p.p, naprawa kompensatora uszczelniającego oraz skrzynek przegrzewaczy;

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 50531100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Sandomiersko-jędrzejowski (PL722)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 20/09/2025

Data zakończenia trwania: 18/12/2025

5.1.4. Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień: 0

5.1.6. Informacje ogólne

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Informacje dodatkowe: Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31.01.2026 r.

Planowane terminy postępu bloku nr 4: Rozpoczęcie - 20.09.2025 Zakończenie - 18.12.2025

Remont bloku nr 4 potrwa 90 dni W zakresie remontu przewiduje się: W zakresie remontu przewiduje się: a.) Prace przygotowawcze od odstawienia bloku do rozpoczęcia realizacji prac – około 12 dni b.) Zakres prac wg SWZ, pakiet A – 50 dni (zamknięcie układu ciśnieniowego do prób wodnych) c.) Czas trwania prób wodnych – około 4 dni, d.) Czas na naprawy po próbach wodnych – około 4 dni e.) Odbiory, przygotowanie do uruchomienia – 4 dni

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: zgodnie z ustawą

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu kapitalnego bloku nr 4 PAKIET B

Opis: PAKIET B: remont zaworów bezpieczeństwa, stacji redukcyjno – schładzających RS1, RS2 oraz wymiana armatury wysokociśnieniowej;

Wewnętrzny identyfikator: NLP/PZP/09/2025/2

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 50531100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Sandomiersko-jędrzejowski (PL722)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 20/09/2025

Data zakończenia trwania: 18/12/2025

5.1.4. Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień: 0

5.1.6. Informacje ogólne

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Informacje dodatkowe: Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31.01.2026 r.

Planowane terminy postępu bloku nr 4: Rozpoczęcie - 20.09.2025 Zakończenie - 18.12.2025

Remont bloku nr 4 potrwa 90 dni W zakresie remontu przewiduje się: a.) Prace przygotowawcze od odstawienia bloku do rozpoczęcia realizacji prac – około 12 dni b.) Zakres prac wg SWZ, pakiet A – 50 dni (zamknięcie układu ciśnieniowego do prób wodnych) c.) Czas trwania prób wodnych – około 4 dni, d.) Czas na naprawy po próbach wodnych – około 4 dni e.) Odbiory, przygotowanie do uruchomienia – 4 dni

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: zgodnie z ustawą

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0003

Tytuł: Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu kapitalnego bloku nr 4 PAKIET C

Opis: PAKIET C: remont skrzyń przegrzewacza naściennego oraz uszczelnienia przewodu

Wewnętrzny identyfikator: NLP/PZP/09/2025/3

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 50531100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Sandomiersko-jędrzejowski (PL722)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 20/09/2025

Data zakończenia trwania: 18/12/2025

5.1.4. Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień: 0

5.1.6. Informacje ogólne

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Informacje dodatkowe: Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31.01.2026 r.
Planowane terminy postępu bloku nr 4: Rozpoczęcie - 20.09.2025 Zakończenie - 18.12.2025
Remont bloku nr 4 potrwa 90 dni W zakresie remontu przewiduje się: a.) Prace przygotowawcze od odstawienia bloku do rozpoczęcia realizacji prac – około 12 dni b.) Zakres prac wg SWZ, pakiet A – 50 dni (zamknięcie układu ciśnieniowego do prób wodnych) c.) Czas trwania prób wodnych – około 4 dni, d.) Czas na naprawy po próbach wodnych – około 4 dni e.) Odbiory, przygotowanie do uruchomienia – 4 dni

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: zgodnie z ustawą

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 13 761 255,00 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: ENREM-POŁANIEC Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: oferta ENREM-POŁANIEC Sp. z o.o. pakiet A

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 11 011 250,00 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: NLP/C/11/2025/4100/9000076882/5450001351/TMN

Data wyboru zwycięzcy: 05/09/2025

Data zawarcia umowy: 19/09/2025

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0002

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: ENREM-POŁANIEC Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: oferta ENREM-POŁANIEC Sp. z o.o. pakiet B

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0002

Wartość przetargu: 1 868 000,00 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak
Pozycja oferty: 1
Podwykonawstwo: Tak
Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie
Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie
Informacje dotyczące zamówienia:
Identyfikator umowy: NLP/C/12/2025/4100/9000076885/5450001352/TMN
Data wyboru zwycięzcy: 05/09/2025
Data zawarcia umowy: 19/09/2025

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0003

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: oferta Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o. pakiet C

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0003

Wartość przetargu: 882 005,00 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: NLP/C/13/2025/4100/9000076887/5450001353/TMN

Data wyboru zwycięzcy: 05/09/2025

Data zawarcia umowy: 19/09/2025

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 631545-2025

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: NLP/C/11/2025/4100/9000076882/5450001351/TMN

Powód modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

Opis: W trakcie bieżącego remontu kapitalnego kotła K4 przeprowadzono szczegółową inspekcję oraz diagnostykę elementów ciśnieniowych, w tym kolektora zbiorczego pary wtórnej i tylnej ściany parownika w rejonie występu aerodynamicznego. W wyniku wykonanych badań wizualnych oraz nieniszczących (VT, PT, MT i UT) ujawniono liczne przypadki pęknięć i rozwarstwień struktury materiału w rejonie kolektora pary wtórnej, natomiast w rejonie nosa aerodynamicznego pocienienie grubości ścianki. Stwierdzone nieciągłości świadczą o zaawansowanej degradacji materiału, spowodowanej długotrwałą eksploatacją w warunkach wysokiej temperatury, ciśnienia oraz cyklicznych obciążeń cieplno-mechanicznych. Zakres pierwotnie planowanych prac remontowych musiał zostać znacznie rozszerzony, obejmując między innymi wymianę kolektora wlotowego pary wtórnej DN450 wraz z rurociągiem komunikacyjnym oraz wymianę sporej części powierzchni ogrzewalnej parownika kotła w rejonie występu aerodynamicznego. Z uwagi na skalę i charakter stwierdzonych nieciągłości oraz ograniczone możliwości ich skutecznej naprawy w warunkach eksploatacyjnych, wymiana kolektora wlotowego pary wtórnej oraz remont powierzchni ogrzewalnej parownika w

rejonie występu aerodynamicznego jest zatem niezbędna dla zapewnienia: - bezpiecznej i bezawaryjnej pracy kotła, - utrzymania wysokiej sprawności technicznej oraz efektywności wytwarzania pary, - zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii lub wtórnych uszkodzeń w trakcie dalszej eksploatacji. Szczegółowa analiza zakresów z poprzednich remontów kapitalnych oraz weryfikacja historycznych awarii, nie wskazywały na możliwość wystąpienia uszkodzeń w omawianym obszarze. Należy podkreślić, że w dotychczasowych kampaniach remontowych nie odnotowano uszkodzeń o podobnej skali ani charakterze. Na etapie przygotowywania zakresu prac oraz zawierania umowy remontowej ujawnienie tego typu uszkodzeń nie było możliwe do przewidzenia, ponieważ nie istniały żadne wcześniejsze przesłanki techniczne wskazujące na tego rodzaju degradację materiału. Zweryfikowanie rzeczywistego zakresu uszkodzeń o takiej skali wymaga wyłączenia i odstawienia bloku energetycznego na dłuższy okres, co powoduje znaczące straty wynikające z braku wytwarzania energii elektrycznej, a także generuje dodatkowe koszty związane z pracami przygotowawczymi, wycinaniem, odbudową skomplikowanych układów oraz szerokim zakresem badań diagnostycznych w obszarze, w którym dotychczas nie występowały awarie. Mimo dochowania należytej staranności przy przygotowywaniu zakresu prac remontowych, przeprowadzenia wnikliwej analizy dotychczasowych remontów, wyników badań diagnostycznych oraz występujących awarii na przestrzeni ostatnich lat, założenie dodatkowego zakresu w umowie remontowej nie było możliwe do przewidzenia, gdyż nie istniały wcześniejsze przesłanki techniczne wskazujące na tego rodzaju degradację materiału. Realizacja dodatkowego zakresu nie zmienia ogólnego charakteru umowy. Umowa dalej dotyczy remontu kapitalnego kotła na bloku nr 4. Wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnej wartości umowy. Podstawa do zawarcia aneksu nr 1 do umowy - art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: Dodano pkt. 2.2.3 w załączniku nr 1 do Umowy – Część II SWZ, nadając mu następujące brzmienie: 2.2.3. Wymiana kolektora wlotowego pary wtórnej III st. DN 450 (mat. 14MoV) wraz z wymianą rurociągu łączącego kolektor za schładzaczem na bloku nr 4 – 2 szt., Zakres prac: - Przygotowanie wstawek – 2 szt. - Przygotowanie króćcy pomiarowych i rewizyjnych - Wycięcie obłachowanie wraz z podestami - D-ż wstawki schładzacz- kolektor - D-ż kolana wraz z obróbką mechaniczną– 3 szt. - D-ż wstawki pomiędzy kolanami - D-ż modułu kolektora pary wtórnej II st wraz z zawieszzeniami - Przygotowanie króćcy przegrzewacza III st pary wtórnej do montażu - Przygotowanie modułu kolektora pary wtórnej - M-ż modułu kolektora pary wtórnej II st wraz z zawieszzeniami - M-ż króćcy modułu kolektora pary wtórnej II st - M-ż kolan 2szt - M-ż wstawek wraz z transportem - M-ż króćcy pomiarowych i rewizyjnych - Odtworzenie obłachowanie wraz z podestami - Wykonanie obróbki cieplnej - Likwidacja miejsca pracy - Prace transportowe - Wykonanie niezbędnych badań NDT - Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz jakościowej. Szacowana ilość roboczogodzin w odniesieniu do ZNPR wynosi 9763,27 rbg. dla 1 szt., Dodano pkt. 2.2.4 w załączniku nr 1 do Umowy – Część II SWZ, nadając mu następujące brzmienie: 2.2.4. Remont powierzchni ogrzewalnej parownika w rejonie występu aerodynamicznego - wymiana 115 szt. rur parownika, Szacowana ilość roboczogodzin w odniesieniu do ZNPR wynosi 7245,1 rbg, Punkt 5.1.2 Umowy otrzymał następujące brzmienie: „5.1.2. wynagrodzenia za Zakres Prac Rozliczanych Powykonawczo za realizację Przedmiotu Umowy określonego w pkt 2.2. w Załączniku nr 1 do Umowy oraz w załączniku nr 1 do części II SWZ Pakiet A, które nie może przekroczyć kwoty 4 837 164 zł netto („Wynagrodzenie Powykonawcze”). Maksymalna ilość roboczogodzin przewidziana dla zrealizowania Zakresu Prac Rozliczanych Powykonawczo wynosi: 48 371,64 rbg. Stawka za jedną roboczogodzinę wynosi 100 złotych netto. Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeń obejmują wszystkie koszty wykonania Usług

określonych w pkt 1.2.2., w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty Materiałów Pomocniczych, Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych pracę sprzętu podstawowego (elektronarzędzia, urządzenia spawalnicze, wciągarki niestacjonarne, transport technologiczny (wózki widłowe, akumulatorowe i ciągniki z przyczepami, inny sprzęt podstawowy)), koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, wszystkie pozostałe koszty wynikające z zakresu Usług oraz koszty ogólne i zysk. Podstawą rozliczeń Wynagrodzenia Powykonawczego będzie wynagrodzenie, którego podstawą będzie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o: 5.1.2.1. Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego, 5.1.2.2. jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego, Punkt 5.1.4 Umowy otrzymał następujące brzmienie: „5.1.4. Suma Wynagrodzenia Ryczałtowego, Wynagrodzenia Powykonawczego i materiałów dla zrealizowania prac (180 000 zł netto) nie może przekroczyć kwoty 13.688.414,00 zł netto („Wynagrodzenie Całkowite”), z zastrzeżeniem pkt 1.3. Umowy. Identyfikator podmiotu gospodarczego w poprzednim ogłoszeniu: ORG-0003

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

Numer rejestracyjny: 8660001429

Adres pocztowy: Połaniec

Miejscowość: Zawada 26

Kod pocztowy: 28-230

Podpodział krajowy (NUTS): Sandomiersko-jędrzejowski (PL722)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Leszek Madej

E-mail: leszek.madej@enea.pl

Telefon: +48 15 865 6574

Adres strony internetowej: <https://www.enea.pl/pl/enea-polaniec>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://enea.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: Warszawa

Miejscowość: Warszawa, ul. Postępu 17a

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Sekretariat Biura Odwołań

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: (22) 458 78 01

Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: ENREM-POŁANIEC Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 8660001754

Adres pocztowy: Połaniec

Miejscowość: Zawada 7

Kod pocztowy: 28-230

Podpodział krajowy (NUTS): Sandomiersko-jędrzejowski (PL722)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Jarosław Kubica

E-mail: jaroslaw.kubica@enrem.com.pl

Telefon: 604 754 642

Adres strony internetowej: <https://www.enrem.pl/pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://www.enrem.pl/pl/kontakt/>

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001, LOT-0002

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 8661601479

Adres pocztowy: Połaniec

Miejscowość: Zawada 26

Kod pocztowy: 28-230

Podpodział krajowy (NUTS): Sandomiersko-jędrzejowski (PL722)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Stanisław Sobierajski

E-mail: Stanislaw.sobierajski@er-ea.pl

Telefon: 156856720

Adres strony internetowej: <https://er-ea.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://er-ea.pl/kontakt/>

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0003

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: d3f1dfcd-0d49-4dd7-8c01-81e6ab70ab2d - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 39

Ogłoszenie – data wysłania: 22/12/2025 07:34:09 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 856387-2025

Numer wydania Dz.U. S: 247/2025

Data publikacji: 23/12/2025