

539079-2026 - Javni razpis

Francija – Turboagregati – Marché portant sur la fourniture et la maintenance de 2 groupes turbo-alternateurs à combustion et du système de contrôle commande pour un nouveau moyen de production d'électricité situé en France métropolitaine

OJ S 148/2026 04/08/2026

**Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev - Obvestilo o spremembi obvestila
Blago - Storitve**

1. Kupec

1.1. Kupec

Uradno ime: EDF SA

E-naslov: guy-noel.dupre@edf.fr

Pravna vrsta kupca: Javno podjetje

Dejavnost naročnika: Dejavnosti v zvezi z električno energijo

2. Postopek

2.1. Postopek

Naslov: Marché portant sur la fourniture et la maintenance de 2 groupes turbo-alternateurs à combustion et du système de contrôle commande pour un nouveau moyen de production d'électricité situé en France métropolitaine

Opis: Le présent Avis de Marché concerne un lot comprenant 2 marchés : Marché A : Marché de fourniture de 2 groupes turbo-alternateurs à combustion et du système de contrôle-commande de la centrale. Le Marché A a pour objet les études, la conception, la fabrication, la fourniture, le transport, l'assistance au montage et la mise en service industrielle de 2 groupes turbo-alternateurs à combustion identiques, leurs auxiliaires, le système de contrôle-commande des groupes turbo alternateurs à combustion (TAC) et du Balance of Plant (BOP) et la supervision, ainsi que la formation au futur exploitant. Le site d'implantation est situé en France métropolitaine. Les caractéristiques principales des TAC sont les suivantes : ▪ Fonctionnement en cycle ouvert, ▪ Fonctionnement au bioliquide de type HVO, ▪ Puissance électrique unitaire nette d'environ 300 MWe par unité. Périmètre de fourniture pour chaque groupe turbine à combustion : ▪ Le groupe turbo-alternateur depuis l'admission d'air jusqu'à la sortie de la cheminée ; ▪ L'ensemble des systèmes auxiliaires permettant au groupe turbo-alternateur d'assurer le fonctionnement et les performances attendus ainsi que les éléments d'interface pour les raccorder au groupe turbo-alternateur ; ▪ Un skid de pompes de gavage de combustible liquide (HVO) et un skid de pompes de gavage d'eau déminéralisée ; ▪ Le Système Numérique de Contrôle-Commande (SNCC) de la centrale comprenant : - Le système de contrôle-commande de la TAC ; - Le système de contrôle-commande du BOP process et électrique ; - Le système de supervision (installé en salle de commande) ; - Les interfaces RTU avec les services externes (téléconduite, e-monitoring, etc.). Exclusions : - Le montage électromécanique des équipements sur site (hors pose de la turbine et de l'alternateur sur leurs fondations GC qui sont inclus) - La réalisation des ouvrages de génie civil, - La conception et la réalisation du BOP (stockage et distribution du combustible et de l'eau), hors skids de pompes de gavage combustible et eau déminéralisée qui sont inclus. - La réalisation du système d'évacuation d'électricité (en aval des bornes alternateurs). Marché B : Marché de maintenance des 2 groupes turbo-alternateurs à combustion et du système de contrôle-commande de la centrale objets du Marché A Le Marché B est un marché cadre

pluriannuel de maintenance ayant pour objet : ▪ La fourniture et la réparation de pièces de rechange, les services de maintenance et d'assistance technique des turbines à combustion, alternateurs et leurs principaux auxiliaires, après leur mise en service industrielle dans le cadre du Marché A. ▪ Le Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) et Maintien en Conditions de Sécurité (MCS) du système de contrôle-commande de la centrale (TAC + BOP) après sa mise en service dans le cadre du Marché A. La description des deux marchés est également disponible au chapitre "Synthèse technique" du document "synthèse et critères techniques" disponible dans les documents liés dans le portail achat d'EDF.

Identifikator postopka: 5055cf84-2d87-499f-9629-16dd6c343c1b

Notranji identifikator: AVIS021609

Vrsta postopka: S pogajanji, s predhodno objavo javnega razpisa / konkurenčni postopek s pogajanji

Postopek je pospešen: ne

Glavne značilnosti postopka: La présente consultation est une procédure avec négociation passée en application de l'article L. 2124-3 et des articles R. 2124-4 ainsi que des articles R. 2161-21 et sv du CCP. EDF se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base de(s) offre(s) initiale(s), sans négociation (article R. 2161-23 du CCP).

2.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Dodatna vrsta javnega naročila: Storitve

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 31124100 Turboagregati

Dodatna klasifikacija (cpv): 31124200 Krmilni aparati za turbogeneratorje

2.1.2. Kraj izvajanja

Podregija države (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (FRZZZ)

Država: Francija

Dodatne informacije: Les informations complémentaires sur le lieu d'exécution du marché seront précisées dans la consultation

2.1.4. Splošne informacije

Dodatne informacije: Modalités de candidatures : Pour répondre au présent avis, les candidats doivent se manifester sur le Portail Achats d'EDF <https://pha2.edf.com> . - Demande d'information n°AVIS021609 tel qu'identifié à l'article 2.1 Procédure - Identifiant interne, et rattacher les documents demandés. Les candidats intéressés, non encore inscrits, peuvent s'auto-référencer depuis la page d'accueil de ce portail. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé. Candidatures en Groupement : EDF accepte les groupements d'entreprises conjoints ou solidaires. Un document intitulé « Identification des membres du groupement et répartition des prestations » est disponible dans l'espace collaboratif dédié aux fournisseurs dans le Portail Achats. En cas de groupement, l'un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Les candidats ne sont pas autorisés à faire acte de candidature en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membres de plusieurs groupements. Sans préjudice de l'article L. 2141-13 du code de la commande publique, la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf en cas de restructuration de société ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait ou sur demande du GME afin de modifier la composition d'un ou plusieurs membres du GME (ou de ses sous-traitants) dont l'aptitude a déjà été prononcée et sélectionné(s) pour la deuxième étape de la procédure. Dans le cadre de la dématérialisation de ses procédures, EDF SA informe l'ensemble des soumissionnaires que la signature électronique des marchés est

privilegiée, que ceux-ci soient attribués à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises. Conformément à la réglementation européenne relative aux subventions étrangères faussant le marché intérieur, et notamment le Règlement (UE) 2022/2560 du 14 décembre 2022 et le Règlement d'Exécution (UE) 2023/1441 du 10 juillet 2023, les candidats sont soumis à une obligation de notification prévue à l'article 29 du Règlement 2022/2560 du 14 décembre 2022. A cet effet, le formulaire « FS-PP relatif à la notification de contributions financières dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions en vertu du règlement (UE) 2022/2560 » type est à compléter obligatoirement pour ce marché. Le formulaire est disponible sur le site <https://pha2.edf.com>. Il est à compléter une première fois lors du dépôt de la candidature, puis sera ensuite actualisé au moment du dépôt de l'offre. Il est rappelé, qu'en l'absence de communication de notification ou de déclaration à la Commission, et à défaut de régularisation, EDF sera tenue de rejeter l'offre qui sera considérée comme incomplète et donc irrégulière et, d'informer la Commission de ce rejet. Les questions sur la bonne complétude du formulaire peuvent utilement et directement être adressées au service spécifique de la Commission Européenne à l'adresse email suivante : grow-fsr-pp-notifications@ec.europa.eu .

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/25/EU

2.1.6. Razlogi za izključitev

Viri izključitvenih razlogov: Obvestilo

Kršitev obveznosti, določenih na podlagi izključno nacionalnih razlogov za izključitev: Motifs d'exclusion : Conformément aux réglementations relatives au devoir de vigilance et aux législations nationales ou locales relatives à la lutte contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme applicables à la relation d'affaires avec le groupe EDF, chaque candidat doit déclarer et signer un engagement au titre des exigences en matière de conformité (déclaration accessible sur le portail Achats au moment de la candidature). Chaque candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 (exclusions de plein droit) et L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCP (exclusions à l'appréciation de l'acheteur). Cette déclaration est à produire par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat et, le cas échéant, par les sous-traitants présentés. Chaque soumissionnaire doit attester ne pas être dans l'un des cas prévus par le règlement n°2022/576 du 8 avril 2022 du Conseil de l'Union européenne concernant les mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (attestation accessible sur le portail Achats à la remise de la candidature).

5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0001

Naslov: Marché portant sur la fourniture et la maintenance de 2 groupes turbo-alternateurs à combustion et du système de contrôle commande pour un nouveau moyen de production d'électricité situé en France métropolitaine

Opis: Le présent Avis de Marché concerne un lot comprenant 2 marchés : Marché A : Marché de fourniture de 2 groupes turbo-alternateurs à combustion et du système de contrôle-commande de la centrale. Le Marché A a pour objet les études, la conception, la fabrication, la fourniture, le transport, l'assistance au montage et la mise en service industrielle de 2 groupes turbo-alternateurs à combustion identiques, leurs auxiliaires, le système de contrôle-commande des groupes turbo alternateurs à combustion (TAC) et du Balance of Plant (BOP) et la supervision, ainsi que la formation au futur exploitant. Le site d'implantation est situé en

France métropolitaine. Les caractéristiques principales des TAC sont les suivantes : ▪ Fonctionnement en cycle ouvert, ▪ Fonctionnement au bioliquide de type HVO, ▪ Puissance électrique unitaire nette d'environ 300MWe par unité. Périmètre de fourniture pour chaque groupe turbine à combustion : ▪ Le groupe turbo-alternateur depuis l'admission d'air jusqu'à la sortie de la cheminée ; ▪ L'ensemble des systèmes auxiliaires permettant au groupe turbo-alternateur d'assurer le fonctionnement et les performances attendus ainsi que les éléments d'interface pour les raccorder au groupe turbo-alternateur ; ▪ Un skid de pompes de gavage de combustible liquide (HVO) et un skid de pompes de gavage d'eau déminéralisée ; ▪ Le Système Numérique de Contrôle-Commande (SNCC) de la centrale comprenant : - Le système de contrôle-commande de la TAC ; - Le système de contrôle-commande du BOP process et électrique ; - Le système de supervision (installé en salle de commande) ; - Les interfaces RTU avec les services externes (téléconduite, e-monitoring, etc.). Exclusions : - Le montage électromécanique des équipements sur site (hors pose de la turbine et de l'alternateur sur leurs fondations GC qui sont inclus) - La réalisation des ouvrages de génie civil, - La conception et la réalisation du BOP (stockage et distribution du combustible et de l'eau), hors skids de pompes de gavage combustible et eau déminéralisée qui sont inclus. - La réalisation du système d'évacuation d'électricité (en aval des bornes alternateurs). Marché B : Marché de maintenance des 2 groupes turbo-alternateurs à combustion et du système de contrôle-commande de la centrale objets du Marché A Le Marché B est un marché cadre pluriannuel de maintenance ayant pour objet : ▪ La fourniture et la réparation de pièces de rechange, les services de maintenance et d'assistance technique des turbines à combustion, alternateurs et leurs principaux auxiliaires, après leur mise en service industrielle dans le cadre du Marché A. ▪ Le Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) et Maintien en Conditions de Sécurité (MCS) du système de contrôle-commande de la centrale (TAC + BOP) après sa mise en service dans le cadre du Marché A. La description des deux marchés est également disponible au chapitre "Synthèse technique" du document "synthèse et critères techniques" disponible dans les documents liés dans le portail achat d'EDF.

Notranji identifikator: LOTUNIQUE

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 31124100 Turboagregati

Dodatna klasifikacija (cpv): 31124200 Krmilni aparati za turbogeneratorje

Možnosti:

Opis možnosti: Option 1 au Marché A : Adaptations pour permettre d'assurer un service de black start et de renvoi de tension. La fourniture du système d'alimentation électrique par groupe électrogène de blackstart est exclue du périmètre Option 2 au Marché B: Option de durée pour le Marché B, d'une durée de 5 ans au delà des 5 ans fermes. Les options seront précisées dans le dossier d'appel d'offres.

5.1.2. Kraj izvajanja

Podregija države (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (FRZZZ)

Država: Francija

Dodatne informacije: Les informations complémentaires sur le lieu d'exécution du marché seront précisées dans la consultation

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 15 Leta

5.1.4. Podaljšanje

Največje število podaljšanj: 1

5.1.5. Vrednost

Najvišja vrednost okvirnega sporazuma: 62 000 000,00 EUR

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

Dodatne informacije: Les candidats doivent manifester leur intérêt à l'avis de marché en se connectant au Portail achats (« <https://pha2.edf.com> ») en accédant à la Demande d'information telle qu'identifiée à l'article 2.1 Informations générales - Identifiant interne, et en précisant le lot concerné (tel qu'identifié dans la rubrique 5.1 du présent avis).

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo

Merilo: Druge ekonomske ali finančne zahteve

Opis merila za izbor: Aptitude à exercer l'activité professionnelle Chaque candidat, doit joindre à l'appui de sa candidature les déclarations prévues à la rubrique 2.1.6. Chaque candidat doit également remettre son numéro unique d'identification (SIREN) délivré par l'INSEE, ou, à défaut, un document équivalent permettant d'identifier le candidat (si EDF ne demande pas les informations d'identification par ailleurs dans le portail achats notamment). Ce numéro est à fournir par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat. Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés aux fournisseurs selon l'objet du marché.

Merila se bodo uporabila za izbiro kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka

Merilo: Druge ekonomske ali finančne zahteve

Opis merila za izbor: Capacité économique et financière Le candidat doit joindre à son acte de candidature les documents et les renseignements suivants : (En cas de candidature groupée, chacune des pièces exigées ci-après doit être transmise par chacun des membres du groupement) : - Une déclaration indiquant, pour chacun des 3 derniers exercices disponibles, le chiffre d'affaires annuel global et le chiffre d'affaires relatif aux fournitures, prestations ou travaux faisant l'objet du marché. - Une copie du dernier bilan, ou extraits de bilans, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. - Le cas échéant, une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. - Le cas échéant, une description de la consistance du lien financier qui lie la filiale à la maison-mère, la relation d'appartenance à tel groupe. Le candidat doit disposer d'un chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices disponibles supérieur à 500 000 000 euros en cas de candidature sur le Marché. Si, pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié et à remettre des justificatifs équivalents.

Merila se bodo uporabila za izbiro kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka

Merilo: Druge ekonomske ali finančne zahteve

Opis merila za izbor: Capacité technique et professionnelle: Critères applicables aux Marchés A et B : Le candidat doit joindre à son acte de candidature les documents et les renseignements requis ci-dessous, et repris au chapitre "Critères d'aptitude technique" du

document "synthèse et critères techniques" disponible dans les documents liés dans le portail achat. Critère n°1: Le candidat justifie qu'il dispose d'un système d'évaluation et de contrôle des sous-traitants et fournisseurs. Il doit notamment fournir l'organisation, ainsi que le mode de sélection et d'évaluation des compétences de ses sous-traitants. Critère n°2: Le candidat justifie qu'il dispose d'une certification de management de la qualité NF EN ISO 9001 ou d'un référentiel équivalent. Critère n°3: Le candidat justifie qu'il dispose d'une certification de management de l'environnement NF EN ISO 14001 ou d'un référentiel équivalent. Critère n°4: Le candidat justifie qu'il dispose d'une certification de management de la sécurité ISO 45001 ou MASE ou VCA ou ILO ou OSH ou d'un référentiel équivalent.

Merila se bodo uporabila za izbiro kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka

Merilo: Druge ekonomske ali finančne zahteve

Opis merila za izbor: Capacité technique et professionnelle: Critères applicables au Marché A
Le candidat doit joindre à son acte de candidature les documents et les renseignements requis ci-dessous, et repris au chapitre "Critères d'aptitude technique" du document "synthèse et critères techniques" disponible dans les documents liés dans le portail achat. Critères applicables au Marché A : Marché de fourniture de 2 groupes turbo-alternateurs à combustion et du système de contrôle-commande de la centrale Critère n°5: Le candidat justifie qu'il dispose de la capacité à: ▪ concevoir, fabriquer, fournir, transporter, réaliser la mise en service d'un ou plusieurs groupes turbo-alternateurs à combustion, incluant ses auxiliaires, fonctionnant avec un combustible liquide (du type fioul domestique ou bioliquide, notamment HVO) d'une puissance électrique unitaire nette d'environ 300MWe. ▪ concevoir, fournir et mettre en service un système de contrôle-commande et de supervision, intégrant un système virtualisé et une protection cybersécurité, pour des projets similaires. A ce titre, le candidat présente une liste des contrats de fourniture de groupes turbo-alternateurs à combustion, dans la gamme de puissance et avec l'un des combustibles mentionnés ci-dessus (y compris bi-combustible), exécutés au cours des 5 dernières années et indique notamment pour chaque contrat : ▪le nom et l'année de réalisation du projet, le nom du client et du maître d'ouvrage (client final), ▪le lieu du site d'implantation, ▪le type de combustible utilisé, les VLE (Valeur Limites d'Emission) atmosphériques applicables et les moyens techniques mis en oeuvre pour respecter ces VLE (injection d'eau, SCR, etc.). ▪le modèle/nombre de TAC mises en service, ▪les performances nettes (puissance et rendement) de la (ou des) TAC (aux conditions ISO), ▪le montant initial et réalisé, la durée contractuelle et la durée réelle d'exécution, ▪le périmètre des prestations en indiquant clairement le rôle du candidat à chaque phase du contrat, et les noms des éventuels co-traitants et/ou sous-traitants principaux, ainsi que leurs périmètres respectifs. ▪L'attestation de bonne exécution. Ces attestations précisent si les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le nombre minimal de références doit être supérieur à 1. Le candidat pourra démontrer sa capacité par tout autre moyen équivalent. A titre informatif, le candidat doit présenter également : ▪Information n°1: Une description des travaux de développement qu'il aurait réalisés au cours des 5 dernières années (études, tests/essais, etc.) pour démontrer sa connaissance du HVO utilisé comme combustible dans une turbine à combustion. ▪Information n°2: Une description du programme de développement qu'il aurait établi pour accroître sa connaissance du HVO utilisé comme combustible dans une turbine à combustion, précisant les jalons principaux et l'avancement actuel. ▪Information n°3: Le délai d'approvisionnement estimatif (sortie usine) d'une turbine à combustion dans la gamme de puissance définie dans l'avis de marché.

Merila se bodo uporabila za izbiro kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka

Merilo: Druge ekonomske ali finančne zahteve

Opis merila za izbor: Capacité technique et professionnelle: Critères applicables au Marché B

Le candidat doit joindre à son acte de candidature les documents et les renseignements requis ci-dessous, et repris au chapitre "Critères d'aptitude technique" du document "synthèse et critères techniques" disponible dans les documents liés dans le portail achat. Critères applicables au Marché B: Marché de maintenance des 2 groupes turbo-alternateurs à combustion et du système de contrôle-commande de la centrale objets du Marché A. Critère n° 6: Volet maintenance TAC Le candidat justifie qu'il dispose de la capacité à fournir des pièces de rechange et à réaliser la maintenance de groupes turbo-alternateurs à combustion (y compris auxiliaires) objet du Marché A sur une durée minimale de 10 ans. A ce titre, le candidat présente une liste des contrats de maintenance exécutés ou en cours pendant les 5 dernières années et indique notamment pour chaque contrat : ▪son organisation de planification, de logistique, de supervision et d'exécution (part sous-traitée en montant et périmètre d'activité sous-traitée) ▪les années de réalisation, ▪le nom du client, ▪le lieu du site d'implantation des TAC, ▪le type de combustible utilisé, ▪le modèle et le nombre de TAC, ▪La nature du contrat de maintenance (LTSA, MMP, etc.) ▪les performances nettes (puissance et rendement) de la (ou des) TAC, ▪le montant initial et réalisé, ▪le périmètre. Le nombre minimal de références doit être supérieur à 3. Le candidat pourra démontrer sa capacité par tout autre moyen équivalent. Critère n°7: Volet maintenance du contrôle-commande Le candidat justifie qu'il dispose d'une expérience d'au moins 10 ans, en Europe, dans le maintien en condition opérationnelle (MCO) et le maintien en condition de sécurité (MCS) d'un système de contrôle-commande d'une centrale électrique comportant une architecture avec niveau 1, niveau 2 (système virtualisé) et des interfaces avec des systèmes externes (RTU). A ce titre, le candidat présente une liste des contrats de MCO/MCS exécutés ou en cours pendant les 5 dernières années et indique notamment pour chaque contrat : ▪son organisation de planification, de logistique, d'exécution (part sous-traitée en montant et périmètre d'activité sous-traitée), en particulier pour assurer un service d'assistance efficace à distance et une réactivité et qualité d'intervention sur site ▪les années de réalisation, ▪le nom du client, ▪le montant initial et réalisé, ▪le périmètre. Le nombre minimal de références doit être supérieur à 3. Le candidat pourra démontrer sa capacité par tout autre moyen équivalent.

Merila se bodo uporabila za izbiro kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka

Informacija o drugi stopnji dvostopenjskega postopka:

Postopek se bo odvijal v zaporednih stopnjah. Na vsaki stopnji se lahko izločijo nekateri sodelujoči

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Critère prix

Opis: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution.

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://pha2.edf.com>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://pha2.edf.com>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Dovoljeno

Opis finančnega poročila: Une garantie à première demande est exigée.

Rok za prejem prijav za sodelovanje: 31/08/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Les conditions relatives à l'exécution du contrat sont précisées dans les documents de la consultation.

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: da

Dodatne informacije o sporazumu o nerazkrivanju podatkov: Chaque candidat s'engage à ne pas divulguer, sans l'accord écrit et préalable de l'Entreprise, les informations confidentielles qui seront portées à sa connaissance du fait ou à l'occasion du déroulement de la présente affaire sur le Portail Achats EDF et à n'utiliser ces informations que dans le cadre de l'affaire.

Ta postopek spada pod Uredbo o tujih subvencijah (FSR)

Elektronsko izdajanje računov: Ni dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: ne

Finančna ureditev: Les offres doivent être exprimées en Euros. Les prix sont révisables.

Financment sur ressources propres. Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de facture et versement d'acomptes correspondants aux prestations réalisées. Paiement par virement selon les modalités prévues par les documents contractuels.

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Okvirni sporazum brez ponovnega odpiranja konkurence

Obrazložitev trajanja okvirnega sporazuma: Durée de l'accord carde justifiée par le besoin d'amortissement de l'investissement sur les installations par le titulaire

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za mediacijo: Médiateur du groupe EDF

Organizacija za revizijo: Tribunal Judiciaire de Paris

Informacije o rokih za revizijo: Les procédures de recours applicables sont : - Le référé précontractuel (CPC, art 1441-1 et 1441-2) qui peut être exercé jusqu'à la signature du marché ; - Le référé contractuel (CPC, art 1441-3 et 1441-3-1) qui peut être exercé dans un délai de : 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution au JOUE ou, pour les marchés fondés sur un accord cadre, à compter de la notification de la conclusion du contrat ; ou 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat si aucun avis d'attribution n'a été publié.

Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: EDF SA

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal Judiciaire de Paris

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: EDF SA

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: EDF SA

8. Organizacije

8.1. ORG-0003

Uradno ime: Médiateur du groupe EDF

Registrska številka: 552 081 317 T

Poštni naslov: TSA 50026

Mesto: Paris CEDEX 08

Poštna številka: 75 804

Podregija države (NUTS): Paris (FR101)

Država: Francija

E-naslov: mailgenerique@mediateur.edf.fr

Tel.: +33 140422222

Spletni naslov: <https://mediateur.edf.fr/mediation?id=mediateur>

Vloge te organizacije:

Organizacija za mediacijo

8.1. ORG-0004

Uradno ime: Tribunal Judiciaire de Paris

Registrska številka: 17750111101763

Poštni naslov: Parvis du Tribunal de Paris

Mesto: Paris Cedex 17

Poštna številka: 75859

Podregija države (NUTS): Paris (FR101)

Država: Francija

E-naslov: tj-paris@justice.fr

Tel.: +33 144325151

Spletni naslov: <https://www.tribunal-de-paris.justice.f>

Vloge te organizacije:

Organizacija za revizijo

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih

8.1. ORG-0005

Uradno ime: EDF SA

Registrska številka: 552 081 317

Služba: Direction des Achats Groupe

Poštni naslov: DACI - Département achats Grand-Paris 4 rue Floréal 75017

Mesto: PARIS

Poštna številka: 75017

Podregija države (NUTS): Paris (FR101)

Država: Francija

Kontaktna točka: M. DUPRE DACI Grand Paris

E-naslov: guy-noel.dupre@edf.fr

Tel.: +33 147652600

Spletni naslov: <http://www.edf.fr>

Končna točka za izmenjavo podatkov (URL): <https://pha2.edf.com>

Profil kupca: <https://pha2.edf.com>

Vloge te organizacije:

Kupec

Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje

Organizacija, ki obdeluje ponudbe

8.1. ORG-0000

Uradno ime: Publications Office of the European Union

Registrska številka: PUBL

Mesto: Luxembourg

Poštna številka: 2417

Podregija države (NUTS): Luxembourg (LU000)

Država: Luksemburg

E-naslov: ted@publications.europa.eu

Tel.: +352 29291

Spletni naslov: <https://op.europa.eu>

Vloge te organizacije:

TED eSender

10. Sprememba

Različica prejšnjega obvestila, ki se spreminja

:

111311-2026

Glavni razlog za spremembo

:

Popravek kupca

Opis

:

Le nouveau périmètre est ainsi modifié : le montage (installation) est remplacé par l'assistance au montage Le montage est par conséquent désormais hors du périmètre du présent appel à candidature.

10.1. Sprememba

Identifikator oddelka: LOT-0001

Opis sprememb: Le montage (installation) est désormais exclus du périmètre du présent appel à candidature.

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: 9659df70-3768-45e3-97ca-e63f7d511b64 - 01

Vrsta obrazca: Javni razpis

Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Podvrsta obvestila: 17

Datum pošiljanja obvestila: 03/08/2026 07:59:13 (UTC+00:00) Zahodnoevropski čas, GMT

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: francoščina

Številka objave obvestila: 539079-2026

Številka izdaje UL S: 148/2026

Datum objave: 04/08/2026